

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Bielsko-Biała, 2023-12-11

Nr wątku TD23-07-0154371-03
TD/OBB/OMD/UB/WC/4411/2023
Barkod 1049088874

Pracownia Projektowania i Usług
Inwestycyjnych „ALFA” Sp. z o.o. S.K.
ul. Wł. Łokietka 18
59-220 Legnica

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji projektowanej przebudowy z rozbudową istniejącego obiektu handlowego w sąsiedztwie istniejącej linii napowietrznej WN-110 kV na działce nr 47/24 przy ul. Warszawskiej 180 w Bielsku-Białej.

Odpowiadając na wniosek, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 11-07-2023r. uzupełniony w dniu 27-11-2023r. o analizą techniczną informujemy, że na załączonym planie naniesiono orientacyjny przebieg dwutorowej linii napowietrznej WN-110 kV oraz linii kablowej SN własności Tauron Dystrybucja SA Oddział w Bielsku-Białej.

W oparciu o wykonaną „Analizę techniczną zbliżenia z linią napowietrzną 110 kV projektowanej inwestycji wykonaną przez Pana mgr inż. Jacka Bielińskiego oraz mgr inż. Adriana Kyrca lokalizację projektowanej przebudowy z rozbudową istniejącego centrum handlowego w sąsiedztwie linii napowietrznej 110 kV na działce nr 47/24 przy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej uzgadniamy pozytywnie z poniższymi uwagami.

Wszystkie metalowe elementy projektowanej inwestycji zlokalizowane w odległości mniejszej niż 14.5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii 110 kV należy uziemić.

Zabrania się dokonywania nasadzeń drzew, które w okresie całego wzrostu mogłyby zbliżyć się do przewodów linii 110 kV na odległość mniejszą niż 5 m.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pobliżu i pod linią WN w odległości poziomej mniejszej niż 15m od rzutu skrajnych przewodów winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie należy podać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Ewentualne wyłączenia linii i nadzór nad pracami są odpłatne.

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Przy prowadzeniu prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Region WN Bielsko Biała ul. Czechowicka 25.

Prowadzenie prac przy budowie i eksploatacji budynku i ogrodzenia wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normą PN-EN 50341-3-22 przy zachowaniu odległości poziomych i pionowych.

Szczegóły wynikię w czasie wykonywania robót a nieokreślone w piśmie należy zgłosić i spisać w formie notatki.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: Analiza techniczna szt. 1
Analiza pomiaru pola elektromagnetycznego szt. 1
Kopia: OMD

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Wiesław Cyganik