

MELDUNEK GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ					
Zakład PM:		Nr POD:		8018590365500095400148	
Nazwa płatnika: TI 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				Nr zlec.PM.:	
Ulica:		Nr bud:		Wystawił: T.NIESZPOREK	
Kod pocztowy:		Miejscowość:		Data: 30.10.2024	
1. Warunki Przyłączenia znak (nr ZTP) ..3100/0000078846/00001/2024/00001.....z dnia 24.10.2024					
Zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową:				TAK ☒ NIE ☐	
Przekazano dokumentację powykonawczą dysponentowi obiektu:				TAK ☐ NIE ☒	
Nazwa obiektu gazowego (miejsce odbioru gazu): BUDYNEK HANDLOWO USŁUGOWY					
Miejscowość: Bielsko-Biała				Kod pocztowy: 43-300	
Ulica: Warszawska				Nr bud: 180	
Struktura techniczna obiektu gazowego					
Rodzaj LF	Obiekt gazowy	Pomiar	Telemetria	Technologia	
Liczba LF	1	1	1	1	
Rodzaj obiektu gazowego: PRP PP ZGRP ZGP SRP SP ; inny:					
Przepustowość 56		[m ³ /h]		Zasilanie elektroenergetyczne: TAK ☒	
Przyłącze gazowe: nowe istniejące					
Własność: PSG Odbiorca		Ciśnienie : * w/c p/c s/c n/c		Średnica przyłącza DN	
CZĘŚĆ A Otoczenie obiektu gazowego					
Obudowa: * murowana kontener szafka				Wymiary (szer./wys./ gł) [mm]:	
Usytuowanie: wolnostojąca na budynku podziemna				2200X1800X1500	
Ogrodzenie: * betonowe murowane panel przęsła siatka brak				Materiał *: metalowa tworzywo	
Współrzędne geograf: N - 49 ° 50 ' 46,9 '' ; E - 19 ° 02 ' 12,4 ''				Fundament TAK NIE	
CZĘŚĆ B Technologia					
Reduktor Producent _____ Typ _____ DN wlot, [mm] _____ DN wylot, [mm] _____					
Nr fabr. _____ Rok prod. _____ Ciśnienie wylotowe, kPa. _____					
CZĘŚĆ C Układ pomiarowy					
Gazomierz: * GT GR GM			Ciśnienie robocze: * w/c p/c s/c n/c		
Producent: COMMON		Typ: CGR - FX		Rok legalizacji/produkcji: 2024 / 2024	
G: 10	DN: 50	Q _{max} : 16	Q _{min} : 0,16	p _{max} : 16 bar	
Stan licznika V: 7,1		Okienkowość: 6/2		Nr fabr: 921412	
Rozstaw króćców		Waga imp [m3/imp] 0,1		Właściciel* PSG Odbiorca	
Urządzenie rejestrujące przelicznik rejestrator				NR SMART: BRAK	
Producent: COMMON		Typ: CMK - 03		Rok produkcji: 2018	
Stan licznika V1: 7,2		Stan licznika Vn: 522081,8		Nr fabr.: 1831020	
Przetwornik p (wew./zewn.)		Zakres: 90+600 kPa abs		Czujnik T/przetwornik T	
				Zakres: -25 +65 st.C	

Nr fabr. przetw. p:	1825010	Nr fabr. przetw. T:	1826035
Dodatk. przetw. p (wew./zewn.) TAK ☒ NIE		Zakres przetw:	—
Obieg gazomierza ☒ TAK NIE		Właściciel* ☒ PSG Odbiorca	
Zaślepka na obieg ☒ TAK NIE		Pierścień montażowy: ☒ TAK ☒ NIE	
Obieg do napełniania: ☒ TAK NIE			
CZĘŚĆ D Układ teletransmisji			
MODEM IK-401	Producent PLUM	Rok prod: 2023	MAC: 197
Rodzaj transmisji: SMS ☒ GPRS	Typ: IK-401	Nr fabr: 1007056289	Zasilanie: ☒ 230V BAT SOLAR
Nr k. SIM 8948902120000107547	Nr tel./IP. 211 100 551	Nr PIN	
WYKAZ PLOMB NA UKŁADZIE POMIAROWYM			
Gazomierz wlot: 0054162 wylot:	0054162	Wej. imp. przel. /rejestr.	Z2127410
Przelicznik / rejestrator	Z2127410	Przetwornik ciśnienia	—
Obieg gazomierza	052922	Zawór trójdrogowy	Z2133127
Przetwornik / czujnik temp	0054130	Wyjście imp. LF gazomierza	—

Uwagi zespołu sprawdzającego:	
1. Do części gazociągowej :	
2. Do części pomiarowej :	Inwestor zobligował się do przekazania układu telemetrii na majątek PSG. Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny CZAK-04 nr fabr. 2435060
Obiekt posiada gotowość techniczną i jest przygotowany do uruchomienia paliwa gazowego	
W części gazociągowej: TAK ☐ NIE ☐	W części pomiarowej: TAK ☒ NIE ☐ TAK WARUNKOWO ☐
Przed uruchomieniem dostawy odbiorca ma obowiązek przedstawić PSG oświadczenie o gotowości swoich urządzeń do przyjęcia paliwa gazowego. Uruchomienie dostawy następuje na zlecenie sprzedawcy paliwa gazowego po zawarciu umowy sprzedaży lub kompleksowej.	

* niepotrzebne skreślić

Podpis przedstawiciela służb
pomiarowych PSG

Podpis i pieczętka
Dysponenta obiektu gazowego

Podpis i pieczętka przedstawiciela Odbiorcy gazu

Adres e-mail:

Tel. kontakt:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: obsługi skarg, reklamacji, odczytu i wymiany urządzeń pomiarowych, obsługi zgłoszeń oraz rozliczeń usługi za dostawę paliwa gazowego lub działań podejmowanych na Pani/Pana żądanie i będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zaprzestania poboru paliwa gazowego. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom obsługującym Administratora. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji czynności wyżej opisanych.