



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Katowicach

Katowice, dnia 22 stycznia 2025 r.

CK.ZUZ.4210.913.2024.AW

DECYZJA
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KATOWICACH

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 16 pkt 65 i pkt 69, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1, ust. 4 i ust. 8, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 t.j. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku spółek Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa oraz TI 19 Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa,

ORZEKAM

I. Udzielam spółkom Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa oraz TI 19 Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących rzeki Białej w km 11+815 wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej pochodzących z odwodnienia dachów budynków oraz powierzchni utwardzonych zlokalizowanych przy ulicy Warszawskiej 180, 180A, 182, 184, 186, 190, 194 w Bielsku-Białej, za pośrednictwem istniejącego wylotu na działce o numerze ewidencyjnym 793 obręb Komorowice Śląskie w Bielsku-Białej.

1. Cel i zakres korzystania z wód:

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odwodnienie terenu o przeznaczeniu handlowo-usługowym przy ul. Warszawskiej 180, 180A, 182, 184, 186, 190, 194 w Bielsku-Białej. Podczyszczone wody opadowe lub roztopowe ujęte w system kanalizacji deszczowej pochodzące z odwodnienia dachów budynków, dróg dojazdowych, chodników oraz parkingów odprowadzane będą do wód powierzchniowych płynących rzeki Białej w km 11+815.

2. Lokalizacja istniejącego urządzenia wodnego:

- a) działka o numerze ewidencyjnym 793 obręb 0031 Komorowice Śląskie, gmina Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała, województwo śląskie,
- b) współrzędne określone w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

– wylot:

X = 5524259,38 Y = 6574781,90

3. Opis istniejącego urządzenia wodnego:

- a) typ i rodzaj urządzenia wodnego:

rura stalowa zakończona kratą,

- b) średnica: 800 mm,
c) rzędna dna wylotu: 286,60 m n.p.m.,
d) rzędna dna cieku w miejscu wylotu: 285,21 m n.p.m.,
e) umocnienie cieku: wylewka betonowa na odcinku 7 m przed wylotem i 6 m za wylotem.

4. Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

- a) maksymalna wielkość zrzutu: $Q_{\max} = 1,448 \text{ m}^3/\text{s}$,
b) średnia roczna wielkość zrzutu: $Q_{\text{śr.r}} = 91\,692 \text{ m}^3/\text{rok}$.

5. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej:

- a) powierzchnia rzeczywista: $F_{rz} = 10,5233 \text{ ha}$,
b) powierzchnia zredukowana: $F_{zr} = 9,6518 \text{ ha}$.

6. Opis instalacji i urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych przed ich odprowadzeniem do odbiornika:

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane w sześciu separatorach substancji ropopochodnych oraz pięciu osadnikach.

II. Obowiązki uzyskującego niniejsze pozwolenie dla ochrony zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. Należy utrzymywać w należyтым stanie technicznym wszystkie urządzenia systemu kanalizacji deszczowej, w tym istniejący wylot, poprzez ich właściwą eksploatację, regularną konserwację i zapewnienie drożności.
2. Należy utrzymywać w należyтым stanie technicznym koryto rzeki Białej, poprzez usuwanie zbędnej roślinności, usuwanie namulów, rumoszu, zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz naprawy powstałych uszkodzeń w rejonie oddziaływania wylotu.
3. Należy wykonywać regularne przeglądy wylotu kanalizacji deszczowej oraz koryta rzeki Białej w rejonie oddziaływania wylotu, a zwłaszcza każdorazowo po wystąpieniu większych wezbrań wód, mogących spowodować ewentualne zniszczenia. Wszelkie szkody w korycie cieku, należy zgłaszać do Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej.
4. Należy informować uprawnionego do rybactwa o awariach mogących mieć wpływ na dobrostan ichtiofauny rzeki (uwaga uwzględniona przez organ).
5. Maksymalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych do cieku wodach opadowych lub roztopowych, nie mogą przekraczać:
a) 100 mg/l w przypadku zawiesiny ogólnej,
b) 15 mg/l w przypadku węglowodorów ropopochodnych.
6. Należy eksploatować urządzenia oczyszczające zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji oraz dokonywać przeglądów eksploatacyjnych z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku, a wszystkie czynności związane z eksploatacją należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji urządzenia.
7. Odpady powstałe w wyniku czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników, należy przekazać uprawnionemu podmiotowi, który posiada niezbędne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
8. Należy naprawiać na bieżąco ewentualne szkody i straty powstałe w związku z realizacją działalności objętej zakresem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego lub wykonać niezbędne roboty lub urządzenia zapobiegające szkodom w razie stwierdzenia ujemnego oddziaływania działalności na interes osób trzecich.

- III. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia:
1. W przypadku wystąpienia awarii związanych z emisją do środowiska substancji niebezpiecznych (w tym substancji ropopochodnych), należy:
 - a) uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do systemu odprowadzania wód, a następnie do odbiornika,
 - b) odciąć dopływ szkodliwych substancji do systemu odprowadzania wód,
 - c) niezwłocznie wezwać specjalistyczne służby ratownicze (Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej) oraz poinformować Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
 2. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia wodnego, należy przystąpić niezwłocznie do jej usunięcia.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej, udziela się na czas określony 30 lat, tj. do dnia: 21.01.2055 r.
- V. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie:
1. Operatu wodnoprawnego pt.: „Operat wodnoprawny na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych (deszczowych i roztopowych) do rzeki Białej w Bielsku-Białej w km 11+815”, opracowanego w grudniu 2024 r.
 2. Zgromadzonych w toku postępowania i znajdujących się w aktach sprawy dowodów, dokumentów i informacji.
- VI. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02.12.2024 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Katowicach – 03.12.2024 r.), spółki Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa oraz TI 19 Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa reprezentowane przez pełnomocnika Pana Łukasza Wiśniewskiego zwróciły się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych (deszczowych i roztopowych) z terenu nieruchomości zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 180, 180A, 182, 184, 186, 190, 194 do rzeki Białej w km 11+815, kolektorem o średnicy 800 mm usytuowanym na działce o nr 793.

Pod pojęciem urządzeń wodnych rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, o czym stanowi art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne. Jednocześnie zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, śródlądowymi wodami płynącymi są wody w ciekach naturalnych, do których zalicza się rzeka Biała.

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Usługi wodne obejmują między innymi odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, co zostało określone w art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. Pod pojęciem wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z definicją określoną w art. 16 pkt 69 ww. ustawy, rozumie się wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Przedłożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych w związku z tym, w oparciu o art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku (pismo z dnia 23.12.2024 r., znak: CK.ZUZ.4210.913.2024.AW). Dokumentacja została uzupełniona w wymaganym zakresie w dniu 31.12.2024 r.

Przedłożona do wniosku dokumentacja, opracowana w grudniu 2024 r. spełnia wymogi zapisu art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. Operat w części opisowej i graficznej został sporządzony na elektronicznym nośniku danych i załączony do wniosku, a wobec tego spełniony został warunek określony w art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, zgodnie z którym operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF).

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, które rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Decyzji udzielono po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na żądanie strony.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, pismem z dnia 31.12.2024 r., znak: CK.ZUZ.4210.913.2024.AW Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości złożenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Ponadto poinformował, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

W myśl art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku *Prawo wodne* informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w dniu 07.01.2025 r.,
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniu 03.01.2025 r.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku *Prawo wodne*, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz sposób i zakres prowadzenia oceny jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika ustalają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie *substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wody opadowe lub roztopowe ujęte w system kanalizacji deszczowej, odprowadzane istniejącym wylotem pochodzą z odwodnienia dachów, dróg dojazdowych, chodników oraz parkingów. W myśl § 17 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szelnej, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Zgodnie z § 17 ust. 5 opisanego powyżej rozporządzenia, ocenę czy są spełnione ww. warunki, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, które odnotowuje się w zeszytach eksploatacji tych urządzeń. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie, po przejściu, wód opadowych lub roztopowych, przez zastosowane urządzenia podczyszczające spełnione będą wymagania jakościowe określone we wskazanym rozporządzeniu. Ponadto z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, że wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do cieku nie będą retencjonowane.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać: ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 66, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a także wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy i przepisów odrębnych.

Zgodnie z obowiązującą II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętą rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) zamierzone korzystanie z wód zachodzi na terenie jednolitych części wód powierzchniowych JCWP RW20000421149 – *Biała* i jednolitych części wód podziemnych JCWPd GW2000157.

W myśl zapisów ww. planu celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie: RW20000421149 – *Biała* jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w), heptachlor(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Aktualny stan jednolitej części wód powierzchniowych został określony jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Z uwagi na powyższe zastosowane zostały odstępstwa w zakresie osiągnięcia celu środowiskowego po 2027 r. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5, ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Natomiast dla jednolitych części wód podziemnych JCWPd GW2000157, zgodnie z ww. planem aktualny stan ilościowy określono jako słaby, a chemiczny jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Celami środowiskowymi dla JCWPd jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan ilościowy w zakresie bilansu

wodnego). Dla JCWPd zastosowane zostały odstępstwa w zakresie przedłużenia terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. (art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Planowana inwestycja, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w wymienionym powyżej planie.

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym, który został przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r., poz. 2739), zgodnie z opracowanymi mapami ryzyka powodziowego (ISOK-hydroportal zagrożeń powodziowych i map ryzyka powodziowego) inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, dla którego została sporządzona mapa zagrożenia i ryzyka powodziowego, arkusz mapy: M-34-75-A-c-3. Natomiast zgodnie z informacją zamieszczoną w operacie, w przypadku wystąpienia powodzi urządzenie wodne nie spowoduje zwiększenia zagrożenia powodzi lub utrudnienia w prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń zawartych w planie przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 r., poz. 1615).

Dla planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność przeprowadzenia analizy przedłożonej dokumentacji pod kątem naruszenia ustaleń programu ochrony wód morskich oraz ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Zgodnie z przepisami szczegółowymi zawartymi w Uchwale Nr XLIV/1074/2014 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 26.08.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w Bielsku-Białej, częściowo zmienionego Uchwałą Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz Uchwale Nr XXXVI/867/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21.10.2021 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków stwierdzono, iż planowana inwestycja nie naruszy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie złożonej dokumentacji – operatu wodnoprawnego ustalono, że planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, gdzie nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 t.j.).

Jednocześnie w myśl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 t.j.), organ wydający pozwolenie wodnoprawne stwierdził, iż planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na obszary chronione, w tym obszary sieci Natura 2000.

Mając na uwadze art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej udzielono na okres 30 lat.

Mając na uwadze powyższe, w toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych, a tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w oparciu o całość zebranego materiału dowodowego, wydano przedmiotową decyzję.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Stwierdza się, że niniejsza
decyzja stała się ostateczna
z dniem 06.02.2025.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wojciech Solik

Otrzymują:

1. Wnioskodawcy
na ręce pełnomocnika:
Pan Łukasz Wiśniewski
ul. Pracy 17, 43-602 Jaworzno
2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Bielsku-Białej
2. Dział ZZI a/a
3. Dział ZUO a/a

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 t.j. ze zm.) pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 286 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), co udokumentowano potwierdzeniem dokonania przelewu z dnia 07.10.2024 r.

