

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzania testów współdziałania instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) z wentylacji

W dniu 2024-11-05 przedstawiciele DB Projekt Sp. z o.o..
przeprowadzili testy współdziałania między instalacją Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) z:

1. Systemem wentylacji

Wyżej wymienione testy były wykonywane pod kątem sprawdzenia zgodności współdziałania powyższych systemów z wymaganiami określonymi w projekcie wykonawczym na terenie obiektu usługowo-handlowego REDCOM Bielsko-Biała

Po zakończeniu prób stwierdzono, że Systemy współpracują zgodnie/~~niezgodnie~~ z założeniami.

Wykonawca Systemu SAP

Sebastian Kłopotcki
EKSPLOATACJA DOZÓR ELEKTRYCZNY
w zakresie obsługi konserwacji remontów i montażu
upr. nr D/177/160/20
upr. nr E/178/160/20

KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH
mgr inż. Sylwester Babczyński
upr. bud. nr SLK/3451/PWOS/11
OC-SŁON nr SLK/IS/7541/12