



INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
REDKOM PARK BIELSKO SP. Z O.O. UL. SŁONECZNA 116A 05-500 STARA IWICZNA NIP 1231527808		NAP PROJEKT ANNA STRYSZOWSKA UL. OSIKOWA 7D/1 30-799 KRAKÓW NIP 6751701373	
Lokalizacja: Redkom Park Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 43-346 Bielsko-Biała lokal nr L0.05C			
Faza Projektu: PROJEKT TECHNICZNY			
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Nr egzemplarza:	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Projektanci	Imię i nazwisko		Podpis
Projektował:	mgr inż. Jarosław Jadwiżyc nr ewid. SWK/0086/PWBE/22		
Sprawdziła:	mgr inż. Irena Młynarczyk nr ewid. 63/154/76		

Oświadczenie Projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt Techniczny

Obiekt:

Salon sprzedaży "MANSO"

Adres:

Redkom Park Bielsko-Biała

ul. Warszawska 180

43-346 Bielsko-Biała

lokal nr LO.05C

w zakresie instalacji elektrycznych, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Oświadczam, że niniejszy Projekt Techniczny stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 Nr 243 poz. 1333 (wraz z późniejszymi zmianami)). Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1062 wraz z późniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora.

Projektant:

mgr inż. Jarosław Jadwiżyc,

nr ewid. SWK/0086/PWBE/22

.....
Podpis Projektanta

Kielce, grudzień 2024

Oświadczenie Projektanta sprawdzającego

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt Techniczny

Obiekt:

Salon sprzedaży "MANSO"

Adres:

Redkom Park Bielsko-Biała

ul. Warszawska 180

43-346 Bielsko-Biała

lokal nr L0.05C

w zakresie instalacji elektrycznych, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Oświadczam, że niniejszy Projekt Techniczny stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 Nr 243 poz. 1333 (wraz z późniejszymi zmianami)). Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1062 wraz z późniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora.

Projektant:

mgr inż. Irena Młynarczyk,

nr ewid. 63/154/76

.....
Podpis Projektanta sprawdzającego

Kielce, grudzień 2024

Spis treści

1. Opis techniczny – Instalacje elektryczne.....	4
1.1. Przedmiot opracowania.....	4
1.2. Założenia projektowe	4
1.3. Zasilanie obiektu	4
1.4. Wewnętrzna linia zasilająca.....	5
1.5. Instalacja gniazd wtykowych i odbiorników indywidualnych.....	5
1.6. Instalacja oświetleniowa	5
1.6.1. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.....	6
1.7. Instalacja teletechniczna	6
1.8. Sygnał wyłączający z SSP Centrum Handlowego	7
1.9. Ochrona od porażeń	7
1.10. Szyna połączeń wyrównawczych	7
1.11. Dobór przewodów i zabezpieczeń	7
1.12. Uwagi końcowe.....	8
1.13. Bilans mocy i dobór przekroju WLZ	9
1.14. Spis załączników.....	9

1. Opis techniczny - Instalacje elektryczne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej salonu sprzedaży "MANO".

Projekt swym zakresem obejmuje:

- Dystrybucję energii elektrycznej
- Rozdzielnicę elektryczną lokalu
- Instalacje elektryczne nN 0,4kV, wewnętrzne oświetlenie podstawowe i awaryjne
- Rozmieszczanie punktów instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, zasilania odbiorników indywidualnych
- Ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową

1.2. Założenia projektowe

Niniejszy projekt został opracowany na podstawie:

- Założeń branżowych;
- Podkładów architektonicznych oraz wytycznych inwestora;
- Wieloarkuszowej normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z późniejszymi zmianami);
- Danych przekazanych przez Inwestora,
- Normy: N SEP-E-002, PN-EN 12464-1:2004.

1.3. Zasilanie obiektu

Moc zainstalowana lokalu wynosi 16,27 kW, natomiast moc obliczona przy uwzględnieniu współczynnika jednoczesności wynosi około 9,01 kW. Przewiduje się zasilanie trójfazowe z układzie TN-S.

Należy stosować okablowanie zgodne z najnowszą dyrektywą CPR oraz standardem ITB.

Wytyczne w zakresie prowadzenia przewodów i materiałów elektroinstalacyjnych:

- instalacja elektryczna w lokalu Najemcy nie może być zamocowana lub podwieszona do innych instalacji a w szczególności do instalacji tryskaczowej Centrum Handlowego. Rozprowadzenie przewodów instalacji elektrycznej nie może być wykonane (położone) na suficie podwieszanym. Należy zastosować systemowe konstrukcje wsporcze (korytka kablowe, zawiesia itp.),
- materiały elektroinstalacyjne takie jak kable, przewody, puszki, rurki przewidziane do montażu mają być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających płomienia zgodnie z normą PN-EN 60332,
- zachować ciągłość połączeń wyrównawczych koryt kablowych i innych instalacji oraz konstrukcji budynku w obrębie wynajmowanej przestrzeni,
- prowadzić kable zasilające w korytach, na drabinach kablowych i rurach izolacyjnych względnie uchwytach kablowych,

- obwody instalacji ułożonych bezpośrednio w posadzce prowadzić w rurkach o podwyższonej odporności dopuszczonych do układania w betonie
- oprawy powinny posiadać niezależne zawiesia.
- łączenie przewodów wykonać w puszkach instalacyjnych
- Instalacje nad sufitem podwieszanym, tam gdzie nie ma koryt kablowych bądź innych systemów oprzewodowania należy prowadzić w rurkach.
- instalacja wykonać bez puszek rozgałęźnych. Połączenia wykonywać w puszkach pogłębionych pod osprzętem
- elementy instalacji elektrycznej montować do stropu podstawowego,
- stosować wieszaki opraw o nośności 5-krotnie większej od ciężaru oprawy, jednak min. 25kg,
- oprawy zasilic przelotowo, należy zapewnić aby przewód zasilający oprawę nie był nadmiernie naprężony,
- zachować odległość instalacji elektrycznej od instalacji wody wynosi 0,5m.

1.4. Wewnętrzna linia zasilająca

Zasilanie tablicy głównej RG lokalu jest wykonane istniejącą linią kablową z tablicy licznikowej TL wg projektu Najemcy. Istniejąca rozdzielnica została poddana adaptacji i jest umieszczona we wskazanej w projekcie lokalizacji na terenie salonu.

Ochrona przeciwpożarowa: projektowany lokalny wyłącznik prądu (LWP) zlokalizowany jest przy wejściu do lokalu. Przycisk zasilany przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x1.5mm². Wszystkie przejścia instalacji przez istniejące ściany o wymaganej klasie odporności ogniowej REI lub EI 90, należy zabezpieczyć ognioochronnie do klasy odporności ogniowej wymaganej dla tych ścian, za pomocą dedykowanych dla danego rodzaju przepustu rozwiązań zabezpieczeń ognioochronnych.

1.5. Instalacja gniazd wtykowych i odbiorników indywidualnych

Gniazda wtykowe należy instalować na wysokościach podanych na rysunku. Wszystkie przewody prowadzić w rurkach lub korytach instalacyjnych na całej długości. Przewody zasilające i komunikacyjne prowadzone w posadzce (do puszek podłogowych) muszą znajdować się w rurkach instalacyjnych sztywnych bezhalogenowych na całej długości.

Jeżeli w lokalu występuje roleta elektryczna – sterowanie wykonujemy w profilu witryny.

1.6. Instalacja oświetleniowa

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z postanowieniem Polskich Norm odnośnie natężenia oświetlenia. Wskazane istniejące oświetlenie główne i awaryjne należy pozostawić. Należy również zamontować dodatkowe nowoprojektowane obwody i oprawy. Sterowanie oświetleniem sali sprzedaży odbywać się będzie poprzez grupę łączników oświetleniowych a w pomieszczeniu socjalnym oraz gabinecie za pomocą osobnych łączników oświetleniowych.

Zastosowane oprawy oświetlenia głównego:

- oprawa sufitowa liniowa LX-907 LED 40W, IP20
- oprawa LED Downlight Spectrum LED CELINE III, 25W, 3000K, IP20

W lokalu przyjęto poniższe wartości natężenia oświetlenia podstawowego:

- pomieszczenia socjalne - 200lx
- toaleta - 200lx
- sala sprzedaży - 500lx

1.6.1. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa oświetlone wewnątrz

Przy założeniu odpowiednich wymagań, zgodnych z normą „PN-EN 1838:2013 zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne.”, w obiekcie dobrano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i znaki bezpieczeństwa oświetlone wewnątrz. Czas podtrzymania zasilania opraw oświetlenia awaryjnego wynosi co najmniej 1 godzinę. Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnątrz powinny posiadać wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ oraz rozmieszczenie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnątrz przedstawiono na rysunkach. Należy zastosować autonomiczne oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnątrz posiadające funkcję „autotest”, umożliwiającą automatyczne testowanie opraw bez wyłączania zasilania. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne należy zasilć z obwodów, z których poprowadzone jest zasilanie podstawowe dla danej strefy/pomieszczenia. Należy stosować wyłącznie znaki bezpieczeństwa oświetlone wewnątrz z piktogramami zgodnymi z normą PN-EN-ISO7010. Dolna krawędź podświetlanego znaku ewakuacyjnego powinna znajdować się na wysokości 2,5-3,0m od poziomu posadzki w lokalu. Znak bezpieczeństwa oświetlony wewnątrz - praca stała na jasno, oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - praca na ciemno.

Zgodnie z przepisami raz w miesiącu należy przeprowadzić test krótki a raz w roku test długi oświetlenia awaryjnego. Wyniki badań należy umieszczać w dzienniku zdarzeń.

W lokalu przyjęto poniższe wartości natężenia oświetlenia awaryjnego:

- 1lx na poziomie podłogi w osi drogi ewakuacyjnej.
- 5lx na urządzeniach służących ochronie przeciwpożarowej i apteczkach, tablicy rozdzielczej elektrycznej, lokalnym wyłączniku prądu oraz w miejsc usytuowania hydrantów i gaśnic.

1.7. Instalacja teletechniczne

Ze skrzynki teletechniki (lokalizację potwierdzić z Inwestorem) do każdego gniazda sieciowego RJ45 (również w puszkach podłogowych i w gniazdach lady) doprowadzić przewód FTP LS0H kat 6. Wszystkie przewody FTP LS0H kat. 6a (kasy, terminale, TV, bramki, gniazda RJ45, itp.) doprowadzić do lokalizacji szafki teletechniki. Ostateczną lokalizację punktu przyłączeniowego ustalić z Inwestorem na budowie. W szafce teletechniki umieścić gniazdo zasilające natynkowe. Przewody FTP LS0H prowadzić w osobnych rurkach (nie prowadzić we wspólnej rurce z przewodami zasilającymi).

Wytyczne do wykonania pasywnej struktury sieci:

- przyłącza teletechniczne wprowadzić do tablicy teletechnicznej,
- wszystkie gniazda teleinformatyczne opisać w sposób czytelny ,
- wykonać pomiary sprawności sieci strukturalnej zgodnie z normą PN-EN 50173,
- do szafy teletechnicznej należy doprowadzić przyłącz teletechniczny,
- jeżeli w lokalu występuje roleta elektryczna – licznik klientów wykonujemy w profilu witryny

- jeżeli w lokalu nie występuje roleta elektryczna – licznik klientów wykonujemy poprzez montaż kamery liczącej.

Projektowana szafka IT wyposażona m.in. w:

- modem/router
- licznik klienta centralka
- centrala kabli LAN switch/patchpanel
- listwa zasilająca/gniazda

1.8. Sygnał wyłączający z SSP Centrum Handlowego

Obwody zasilania odbiorników HVAC powinny być wyłączane stycznikiem, którego cewka wyzwala jest za pośrednictwem sygnału z SSP (lokalizację styku SSP skonsultować z jednostką techniczną Galerii Handlowej).

- Nie jest projektowany i wykonywany system nagłośnienia lokalu.
- Nie są projektowane drzwi objęte kontrolą dostępu.
- Nie są projektowane nowe rezerwowe źródła zasilania typu UPS.

1.9. Ochrona od porażeń

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym należy zastosować samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN-S, za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych. Do wszystkich odbiorników, należy doprowadzić przewód ochronny PE. Jako środek uzupełniający ochronę podstawową zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA.

1.10. Szyna połączeń wyrównawczych

W pobliżu rozdzielnic lokalu (lub w samej rozdzielnicy) zainstalować główną szynę wyrównawczą, którą należy połączyć z główną szyną wyrównawczą budynku. Poprowadzić przewody ochronne z GSW (linki min. 6mm²) i połączyć ze wszystkimi dostępnymi częściami przewodzącymi (instalacja sanitarna, instalacja wentylacji, kanały wentylacyjne, instalacja ciepła, szafa teletechniki, koryta kablowe, elementy metalowe konstrukcji sufitu podwieszanego i rolety wejściowej itp.).

1.11. Dobór przewodów i zabezpieczeń

Przekrój przewodów obwodów instalacji i wewnętrznych linii zasilających dobrano w oparciu o normę PN-HD 60364-5-52, uwzględniając sposób prowadzenia i układania przewodów. Obwody gniazd wtykowych i oświetlenia zabezpieczono wyłącznikami nadmiarowoprądowymi o charakterystyce B lub C. Wszystkie obwody zostały zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi. Przy doborze przekrojów kabli uwzględniono maksymalne spadki napięcia na poszczególnych obwodach.

Przyjęto, że ochrona jest skuteczna, gdy prąd jednofazowego zwarcia z ziemią obliczony jest większy od prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia w czasie: $t \leq 0,4$ sek. - dla elementów instalacji.

Czasy zadziałania zabezpieczeń określono wg charakterystyk prądowo-czasowych zabezpieczeń dla obliczonych uprzednio prądów zwarcia.

Należy stosować okablowanie zgodne z najnowszą dyrektywą CPR oraz standardem ITB. Na drogach ewakuacyjnych należy zastosować kable i przewody elektryczne klasy CPR: B2ca-s1b, d1, a1 poza drogami ewakuacyjnymi kable i przewody elektryczne klasy CPR: Dca-s2, d1, a3.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wytyczne i zalecenia normy N-SEP-E002.

1.12. Uwagi końcowe

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) przy wykonaniu prac budowlano montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowanie w budownictwie uznaje się wyroby, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 wraz z późniejszymi zmianami)

W trakcie odbiorów należy szczególnie sprawdzić:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną,
- jakość wykonanych robót,
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami na urządzeniach i wyrobach oraz czy posiadają one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Trasy kablowe należy prowadzić w sposób ciągły przez przepusty kablowe i zabezpieczyć w sposób zapewniający stopień odporności ogniowej określony w wytycznych przeciwpożarowych, np. zaprawą ognioochronną produkcji HILTI.

Przeprowadzenie kabli w podłodze może odbyć się w wylewce wyrównawczej (maksymalna głębokość bruzdy – do ustalenia na budowie). Zakazuje się naruszania konstrukcji stropu żelbetowego znajdującego się pod wylewką.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o równoważnej lub lepszej jakości.

1.13. Bilans mocy i dobór przekroju WLZ

Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora oraz założeń technologicznych.

Bilans mocy				
Lp.	Odbiory	Pz [kW]	kz/kj	Ps [kW]
1	Oświetlenie	0,27	1,00	0,27
2	Oświetlenie logo zew.	0,20	1,00	0,20
3	Gniazda ogólne	1,00	0,50	0,50
4	Gniazda kasy	2,00	0,50	1,00
5	Gniazda nablatowe	2,00	0,50	1,00
6	Szafa IT	0,50	0,70	0,35
7	Podgrzewacz wody	1,50	0,50	0,75
8	Grzejniki elektryczne	1,00	0,50	0,50
9	Kurtyna powietrzna	6,00	0,50	3,00
10	Klimatyzator (jedn. zew. + wew.)	1,80	0,80	1,44
	Suma	16,27	0,55	9,01

Moc zainstalowana : Pz = 16,27[kW]

Moc szczytowa wynosi : Ps = 9,01[kW]; Cosφ = 0,93; Un = 400V

Dobór przekroju przewodów ze względu na dopuszczalną obciążalność długotrwałą.

Prąd obliczeniowy kabla zasilającego wynosi:

$$I_b = \frac{P_s}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

Nr obwodu	Opis odbiornika	Pi [kW]	kz/kj	Cos φ	Tg φ	Q [kvar]	Ps [kW]	Io [A]	S [kVA]
-	Tablica RG	16,27	0,55	0,93	0,40	3,6	9,01	13,98	9,7

Istniejący przewód YAKXS 5x16mm² o obciążalności długotrwałej prądowej Idd = 77[A],

Przy współczynniku zmniejszającym kz=0,78, Iz = Idd x kz, Iz = 60[A],

Dla zaprojektowanego przewodu, poprowadzonego w przepustach, w ścianie spełnione są warunki:

Io = 13,98[A] < In = 32[A] < Iz = 60[A].

Zabezpieczenie kabla zasilającego (przedlicznikowe), wykonane będzie w postaci wkładek topikowych charakterystyce zwłocznej i prądzie In=32[A].

1.14. Spis załączników

- Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń
- Zaświadczenie o przynależności do Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa
- Schematy:
 1. E_01 Instalacja siłowa
 2. E_02 Instalacja oświetlenia
 3. E_03 Schemat zasilania i rozdzielnic głównej RG



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0014(2)/22

Kielce, dnia 30 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarosław Jadwiżyc

magister inżynier elektrotechniki

ur. dnia 2 sierpnia 1987 roku w Kielcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0086/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzją Panu Jarosławowi Jadwiżyc upowazniają:

- I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:
 - projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
 - kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;
 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów;
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego;
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności;
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrócie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Jacek Ślusarczyk
Przewodniczący OKK



mgr inż. Andrzej Pieniżek
Zastępca Przewodniczącego OKK

mgr inż. Elżbieta Chodaj
Sekretarz OKK

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Jadwiżyc
ul. Jana Chryzostoma Paska 17/6
25-108 Kielce
2. Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SWK-TYD-SA1-M7A *

Pan Jarosław Jadwiżyc o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0121/22
adres zamieszkania ul. Jana Chryzostoma Paska 17/6, 25-108 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-12 roku przez:
Ewa Skiba, Przewodniczącą Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78b K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z Biurem Wzajemnej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





Zaświadczenie
o numerze kwalifikacyjnym:
SWK-3JB-HKW-IXW *

Pań Irena Młynarczyk o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0431/01
adres zamieszkania ul. Świątek 124 k. 26-085 Ćmińsk gm. Miedziana Góra
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.s.
§ 1. Do wykonywania zawodowej działalności inżynierskiej w wyżej wymienionym zakresie inżynier musi posiadać kwalifikacje
§ 2. Oświadczanie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczaniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zamieszczonego na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

D U P L I K A T

Kielce, dn.1 września 1976r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska

Nr ewid. -63/154/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit. d, § 4 ust.2 i § 7 rozporządzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8,poz.46/
stwierdza się, że:

Obywatelka **MLYNARCZYK IRENA - BARBARA**
magister inżynier elektryk

urodzona dnia 10 lutego 1947 roku w Przyimie, pow. Kielce
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych.

OBYWATELKA MLYNARCZYK IRENA BARBARA jest upoważniona do :

- 1/ sporządzania projektów instalacji elektrycznych,
- 2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytworzenia konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Otrzymał:

Mgr inż. Irena Młynarczyk
zam. Kielce, ul. Jarzębinowa 6/20

Oryginał dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisał z
up. Wojewody – inż. Jerzy Barański, Zastępca Dyrektora Wydziału.
Pieczęć okrągłą z Godłem Państwa i napisem w otoku: Urząd Wojewódzki w Kielcach.
Duplikat stwierdzenia przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentów posiadanych w archiwum Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.



Kielce, 2001 - 08 - 01,