

UWAGI:

1. Kompletna rozdzielnica RG wraz z sekcją obwodów zasilania gwarantowanego stanowi dostawę inwestorską.
2. Sterowanie stycznikami za pośrednictwem centrali alarmowej poprzez styk przekaźnika centrali napięciem 230V.
Załączenie rozłącznika nr 3 odcina sygnał sterowniczy z centrali i za pośrednictwem dwóch przekaźników P2 i P3 (nr 5 i 6) powoduje podanie napięcia 230V na cewki styczników lub przekaźników czasowych opóźniających załączenie styczników.
3. Styki NO/NC przekaźnika P1 (nr 4) należy połączyć z wejściem Z1-COM ekspandera INT-IORS w celu monitorowania stanu załączenia awaryjnego obejścia MicroBMS.
4. Aparat nr 2 zasilic z fazy L1 (priorytet przełącznika faz PF ustawiony również na fazę L1).
5. Sposób rozmieszczenia aparatów w rozdzielnicy oraz numeracja - zgodnie ze standardem Inwestora.
6. Rozdzielnicę wyposażoną standardowo w 2 czujniki temperatury PT1000. Sygnał wyprowadzony na złączki.
7. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej nie objęty projektem.
8. Doprowadzenie WLZ do rozdzielnicy od góry (nie stosować podejścia z posadzki)
9. W rozdzielnicy przewidziano układ wyłączania UPS, sekcji wentylacji, klimatyzacji i lokalnego nagłośnienia z systemu SSP.

ZMIANA:

W standardowym układzie sterowania reklamą zewnętrzną (obw. 1.18 - ark. E-01.4) w miejsce wyłącznika zmierzchowego przewidziano stycznik umożliwiający sterowanie od zegara astronomicznego zabudowanego w rozdzielnicy Wynajmującego.

Parametry rozdzielnicy:
Rozdzielnica typu HXS400 2-13 (ETI)
Wysokość 2000mm + cokół 100mm
Szerokość 550mm
Głębokość 400mm
Zamykanie na kluczyk

UKŁAD SIECI: TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

JSA		Jacek Świątak Architekt ul. Kościuszki 15, 32-650 Kęty tel. 48 601 087 420, e-mail: jsa@onet.com.pl	
PROJEKT DROGERII ROSSMANN - TYP STANDARDOWY Budynek handlowy, ul. Warszawska 180, 43-319 Bielsko-Biała			
inż. Jerzy Paszuda		PODPIS	
PROJEKTANT	21/81 B-B	SPECJALNOŚĆ	instalacje elektryczne
NR UPRAWNIEN			DATA 05.2024
inż. Jerzy Paszuda		PODPIS	
OPRACOWANIE	21/81 B-B	SPECJALNOŚĆ	instalacje elektryczne
NR UPRAWNIEN			DATA 05.2024
mgr inż. Franciszek Kowalski		PODPIS	
SPRAWDZIŁ	176/90 B-B	SPECJALNOŚĆ	instalacje elektryczne
NR UPRAWNIEN			DATA 05.2024
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG,230/400V			E-01
TEMAT RYSUNKU			NR RYSUNKU
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA	PT 0224
			SKALA