



INST. ODGROMOWA:
1. Maszt odgromowy należy połączyć z instalacją odgromową budynku.
2. Zwód poziomy należy wykonać drutem FeZn fi8



43.2 AL 2P CZ
h=2m
h1=1.5m
174km/h

Legenda:

- 1. Rama Niczuk zbudowana z profilu perforowanego 41x41x1,5mm.
- 2. Stopa Ahubase Ø340mm.
- 3. Agregat klimatyzacyjny Daikin AZAS100M7Y1B
Waga: 70kg
Wymiary: 990x940x320mm
(wysokość/szerokość/głębokość)



SPOSÓB POSADOWIENIA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI
DLA LOKALU VERONA

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
ZEWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z
PROJEKTEM NALEŻY
SKONTATOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.**

OZNACZENIA:

G

GNIAZDO WTYKOWE ZWYKŁE Z PODANĄ WYSOKOŚCIĄ MONTAŻU (DO OSI)

G

HER

GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE O POZIOMIE SZCZELNOŚCI MINIMUM IP44
Z PODANĄ WYSOKOŚCIĄ MONTAŻU (DO OSI)

S

GNIAZDO INTERNETOWE W PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY
Z PODANĄ WYSOKOŚCIĄ MONTAŻU (DO OSI)

T

GNIAZDO TELEFONICZNE

W

WYPROWADZENIE W PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY Z
PODANĄ WYSOKOŚCIĄ, WYPROWADZIĆ KABEL -
ZAPAS MINIMUM 50cm

W

WYPROWADZENIE ZASILANIA Z POSADZKI

PESZEL PROWADZONY W POSADZCE



LOKALOWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU



GAŚNICA



NOVA TABLICA
ROZDZIELCZA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

SALA SPRZEDAŻY	31,40m2
ZAPLECZE	6,40m2
TOALETA+ PRZEDSIONEK	3,60m2
CAŁKOWITA POW. UŻYTKOWA	41,40m2

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROŚBA O KONTAKT Z PROJEKTANTEM POD NR TEL. 607888118 (8:00-17:00)



Ewa Gawroniak - Olejniczak
60-771 Poznań, ul. Marii Konopnickiej 8/1
tel. 607 888 118

Projekt:	Projekt techniczny aranżacji lokalu nr 0.05f
Inwestor:	REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o. o. ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna
Projektant:	Michał Orsetti
Projektant sprawdzający:	Marek Szamocki
Opracowanie:	proj. 471
Branża:	elektryczna

Nazwa:		BUDYNEK HANDLOWY ZLOKALIZOWANY W BIELSKU BIAŁEJ (43-300) PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 180	
Temat:		INST. ODGROMOWA	
Data:		09.10.2024	Format: A3
Skala:		1:40	
			Rysunek: E5