



Numer obwodu	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Opis	zasilanie lada recepcji	zasilanie lada recepcji	Gniazda Lodówki	Gniazda Magazyn na napoje	Gniazda WC niepełnosprawnych	Gniazdo pomieszczenie porządkowe	Gniazdo Biuro	Gniazdo Socjal	Wypust WC personel	Gniazda sala fitness	
Moc [kW]/Prąd [A]	-	-	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	
Przewód	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 3x2,5mm²	
Nazwa obwodu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI

OPRACOWANIE:
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitektci.pl
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
wentarto pracownia architektury Andrzej Nowak
ul. Pułaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940 tel. 694 427 314

TEMAT:

Projekt techniczny aranżacji pomieszczeń fitness wraz z zabezpieczeniami socjalnymi

LOKALIZACJA:
jednostka ewidencyjna: ul. Warszawska 180, 43-346, Bielsko-Biała,
działka ewidencyjna nr.: 47/22

RYSUNEK:

XTREME FITNESS - Schemat TL

PROJEKTANT mgr inż. Krzysztof Nolepa
[ELEKTR.] nr upr. OP/L1256/PWBE/16

SKALA:-

Branża: ELEKTRYKA
Data zakończenia: PAŹDZIERNIK 2024

Nr rys. RYS SN_E/3.6