



		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		KM-A-006_rew 00_Spadki na zadaszeniach	
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko		DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:		REWIZJA: 00	
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.				0	24.04.2024
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z o.o.				1	
				2	
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA: Architektura		MIEJSCE WBUDOWANIA: Dach D2			
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: Spadki		NAZWA HANDLOWA: Tyron Podłoga EPS 70-039			
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ		
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	Spadki, dokładnego wyrobu nie wyspecyfikowano	Nie dotyczy	Spadki Tyron Podłoga EPS 70-039		
Producent (nazwa, adres, www, tel)			Tyron Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22 46-200 Kluczbork		
Parametry i kwalifikacje techniczne			Trax TR 4.0 PRO		
			Spadki Tyron Podłoga EPS 70-039		
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:	1 ZAŁ. 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – Tyron Podłoga EPS 70-039				
	2 ZAŁ. 2 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EC- Nr 19/40				
	3 ZAŁ. 3 PROJEKT SPADKÓW				
	4				
	5				
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):					
FIRMA: Roof Renovation Sp. z o.o.					
NAZWISKO: Paweł Śnieżek		DATA:		24.04.2024	
STANOWISKO: Kierownik Robót		PODPIS: 			
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.					
ZATWIERDZENIE - STATUS					
PROJEKTANT: ☒ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano					
UWAGI					
Wprowadzono modyfikacje zlewni wody opadowej w stosunku do Projektu Wykonawczego. Odpowiedzialność za prawidłowość odprowadzenia wody opadowej spoczywa na Generalnym Wykonawcy.					
DATA: 16.05.2024					
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS: Inspektor nadzoru robót bud. Piotr Andrzejczak Upr. Bud. nr LOD/2572/PWOK/15 					
INSPEKTOR/ KONSULTANT: ☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano					
UWAGI					

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.