

PROJEKT:	REDKOM PARK Bielsko
INWESTOR:	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:	

DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:

0	21.05.2024
1	27.05.2024
2	12.06.2024

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty	
REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty	

INFORMACJE PODSTAWOWE

BRANŻA:	ŚLUSARKA ALUMINIOWA	MIEJSCE WBUDOWANIA:	WITRYNA 1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:	Fasady słupowo-ryglowe	NAZWA HANDLOWA:	WITRYNA 1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9

DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA

	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	FASADA SŁUPOWO RYGLOWA SYSTEM ALUPROF MB SR50N HI+,
Producent (nazwa, adres, www, tel)	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	PPHU BUKOWIEC Kobylec 144, 32-740 Łapanów
Parametry i kwalifikacje techniczne	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	DWU 93_P_2024_REDCOM BIELSKO REW 2

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZAŁĄCZNIKI:	1	ZAŁ. 1 DWU 93_P_2024 REDCOM BIELSKO
	2	Obliczenia ciepłe fasady REW2
	3	Obliczenia ciepłe fasady + drzwi
	4	Obliczenia statyczne rygla
	5	Obliczenia statyczne słupa

CZĘŚĆ FORMALNA

WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):

FIRMA: PPHU BUKOWIEC

NAZWISKO: Marek Trojan

STANOWISKO: Kierownik robót

BUKOWIEC
SYSTEMY ELEWACYJNE

DATA: przedsiębiorstwo Produkcji Handlowo Usługowej

12.06.2024

BUKOWIEC

OPIS: *Mariusz Gajda*
Kobylec 144, 32-720 Jędrzejów

W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruje, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.

ZATWIERDZENIE - STATUS

PROJEKTANT:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:



A/ Zaakceptowano



B/ Zaakceptowano z uwagami



C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

Akceptuję w związku z uwzględnieniem uwag do poprzednich rewizji karty. Generalny Wykonawca potwierdził, że w obliczeniach wytrzymałościowych profili fasad uwzględniono obciążenie od montażu kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi.

DATA: 13.06.2024

Inspektor nadzoru robót bud.

Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Upr. Bud. nr LOD/2572/DWOK/15

INWESTOR:



A/ Zaakceptowano



B/ Zaakceptowano z uwagami



C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.