

MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut
Materialpruefungsanstalt – Universitaet Stuttgart

Certyfikat zgodności UE dla znaku CE 0672-CPD-0111

zgodnie z dyrektywą Rady Europy 89/106/EEC z dnia 21. grudnia 1988 w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących wyrobów produkowanych w państwach członkowskich (Construction Products Directive - CPD) - zmienioną decyzją Rady Europy z dn. 22 lipca 1993 –93/68/EEC –potwierdza się, że wyrób:

Mechanizm regulacji kolejności zamykania do samozamykaczy nawierzchniowych „szyna ślizgowa GEZE ISM”

według klasyfikacji wymienionej w załączniku, wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przez

GEZE GmbH,
Reinold-Voester-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

zostały poddane kontroli zakładowej podczas produkcji oraz dodatkowym badaniom próbek pobranych z zakładu produkcyjnego, wykonanym według ustalonego programu badań producenta i że przez notyfikowaną jednostkę badawczą przeprowadzone zostały podstawowe badania istotnych właściwości produktu oraz inspekcja zakładu produkcyjnego i kontroli wewnątrzzakładowej, również bieżąca kontrola, jej ocena i wydana została opinia dotycząca tej kontroli. Niniejszy certyfikat potwierdza, że zastosowane zostały wszystkie przepisy zawarte w załączniku ZA normy zharmonizowanej

EN 1158:1997 + A1:2002

I że wyrób budowlany spełnia wszystkie wymagania tej normy.
Certyfikat został sporządzony po raz pierwszy w dn.23.stycznia 2006 i jest ważny do momentu wprowadzenia zmian w ustaleniach wymienionej wyżej normy albo wprowadzenia zmiany warunków wytwarzania albo kontroli wewnątrzzakładowej w zakładzie Producenta.

Stuttgart, 23.stycznia. 2006

Podpisano:
Dir.Dipl.-Ing.K.Zeus
Kierownik jednostki certyfikującej

Załącznik do certyfikatu zgodności nr
0672 – CPD- - 0111
Rev.A

Szyna ślizgowa

EN 1158

3	8*	6 2	1	1	4
----------	-----------	----------------	----------	----------	----------

Dostępna również w wersji:

Szyna ślizgowa GEZE ISM BG do montażu po stronie przeciwnej do zawiasów

Szyna jest przeznaczona do współpracy z następującymi typami samozamykaczy:
GEZE TS 2000 V, GEZE TS 3000 V, GEZE TS 3000 EN3, GEZE TS 4000, GEZE TS 4000 S, GEZE TS 5000, GEZE TS 5000 S.

*) Wymienione w wykazie samozamykacze nie są urządzeniami z napędem automatycznym, (klasyfikacja 8). Samozamykacze zostały poddane obciążeniu 500.000 cykli według DIN EN 1158 (rozdz.7.2.7.5).

Uwaga: siła samozamykacza zainstalowanego na drzwiach przeciwpożarowych albo dymoszczelnych musi być ustawiona co najmniej na wartość 3.

Stuttgart, 25. kwietnia 2007-07-24

Podpisano:

Dir.Dipl.-Ing.K.Zeus

Kierownik jednostki certyfikującej