

		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL8	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko		DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		0 05.06.2024	
GENERALNY WYKONAWCA:				1 12.06.2024	
				2	
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		ŚLUSARKA ALUMINIOWA		MIEJSCE WBUDOWANIA: WITRYNA 1,2,3,4,5,6,7,8,9	
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		łączniki mechaniczne do stosowania w betonie		NAZWA HANDLOWA: WITRYNA 1,2, 3,4,5,6,7,8,9	
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)		MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ	
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy		łączniki mechaniczne do stosowania w betonie	
Producent (nazwa, adres, www, tel)	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy		PPHU BUKOWIEC Kobylec 144, 32-740 Łapanów	
Parametry i kwalifikacje techniczne	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy		ETA 17/0184 z 14/08/2018 Opinia techniczna dotycząca stosowania łączników	
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:		1 ETA 17/0184 z 14/08/2018			
		2 Opinia techniczna dotycząca stosowania łączników			
		3			
		4			
		5			
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):					
FIRMA:		PPHU BUKOWIEC			
NAZWISKO:		Marek Trojan		DATA: 12.06.2024	
STANOWISKO:		Kierownik robót		PODPIS: 	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów inwestycji określonych Umową.					
ZATWIERDZENIE - STATUS					
PROJEKTANT:		☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano			
UWAGI					
DATA:					

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

Akceptacja wyrobu . Zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA 17/0184 należy sporządzić obliczenia oraz rysunki konstrukcyjne dla danego obciążenia, które kotwa ma przenosić. Położenie kotwy musi być podane w rysunkach konstrukcyjnych.

DATA: 14.06.2024

Inspektor nadzoru robót bud.

Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Upr. Bud. nr LOD/2572/DWOK/15

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.