




A01 RYŚTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Partyzantów 17 32-700 BOCHNIA	A06 Zamawiający / Purchaser <i>Adres / Address</i> <i>Kod / Postal code</i> <i>Kraj / Country</i>	CENTROSTAL - WROCLAW UL. PEŁCZYŃSKA 4 50-950 WROCLAW Polska	Z04  13 1436 nr certyfikatu 1436-CPR-0029
---	---	--	--

A02 Załącznik nr 4/P-8

Informacja o wyrobie - oznaczenie CE

wersja 1

data 10-03-2012

ATEST 2.2	EN 10204	A03 Numer dokumentu :	274/01/2024
Zamówienie nr. : / Order no.:			
A05 Dowód dostawy nr. / Number of the delivery		WZ 20/MAGB2/01/2024	

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA / ORDER SPECIFICATION

B03 Norma produktu / According		B03 Norma klasyfikacji / Classification standard		B03 Norma wymiarowa / Tolerance standard	
EN 10219 - 1:2006		EN 10219 - 1:2006		EN 10219 - 2:2019	
B01 Produkt / Product	B09 Wymiary wyrobu / Product dimensions	B02 Gatunek / Steel Grade	B07.1 Wytop / Heat	B07.2 Nr partii paczki / Batch of packages no	B08 Ilość paczek / Amount of pack
Kształtownik zamknięty	60X60X4.0 MM L=6000 MM	S235JRH	613409	22/47/BA2	2
Kształtownik zamknięty	60X60X4.0 MM L=6000 MM	S235JRH	132920-9	22/47/BA2	2
Kształtownik zamknięty	50X50X3.0 MM L=6000 MM	S235JRH	513596	21/51/AA6	5
Kształtownik zamknięty	100X60X4.0 MM L=6000 MM	S235JRH	132924	15/46/BA4	1
Kształtownik zamknięty	100X60X4.0 MM L=6000 MM	S235JRH	132920	15/46/BA4	1

C71-C93 SKŁAD CHEMICZNY - CHEMICAL COMPOSITION

B07.1 Wytop / Heat	C / %	Mn / %	Si / %	P / %	S / %	Cu / %	Cr / %	Ni / %	Al. / %	Mo / %	V / %	N ₂ / %	Cev / %	
613409	0.10	0.36	0.013	0.014	0.029	0.010	0.030	0.010		0.002	0.002		0.168	
132920-9	0.15	0.43	0.022	0.016	0.026	0.010	0.030	0.010		0.005	0.002	0.009	0.230	
513596	0.14	0.52	0.01	0.012	0.024	0.030	0.020	0.020		0.002	0.001	0.006	0.230	
132924	0.14	0.40	0.017	0.018	0.028	0.010	0.030	0.010		0.005	0.002	0.009	0.215	
132920	0.15	0.43	0.022	0.016	0.026	0.010	0.030	0.010		0.005	0.002	0.009	0.230	

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE - MECHANICAL PROPERTIES

B07.2 Numer partii / Batch no.	C11 Granica plastyczności / Yield point: Re / MPa	C12 Granica wytrzymałości / Tensile strength: Rm / MPa	C13 Wydłużenie / Elongation		Badania dodatkowe / Accessory inspection
			A	%	
22/47/BA2	327	418		30.5	
22/47/BA2	322	414		30.2	
21/51/AA6	312	407		31.2	
15/46/BA4	320	412		30.3	
15/46/BA4	315	404		31.5	

D01 Wymiary i powierzchnia - zgodne. / Dimensions and area-compatible.

Z01 Potwierdza się, że dostawa została sprawdzona i odpowiada zamówieniu. / It's confirmed that delivery was checked and is in accordance with the order.

Z05 Jednostka certyfikująca	Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o o.		
Numer certyfikatu	1436-CPR-0029	data wydania	27.01.2022r.

Przeznaczenie dla budownictwa i inżynierii cywilnej. / Intended use for bulding and civil engineering.

B13 Masy poszczególnych paczek wyszczególnione są w dowodzie dostawy. / The masses of individual parcels are listed in the delivery.

data(dd-mm-rr)	imię i nazwisko / podpis	pieczęć firmy
03.01.2024		RYŚTAL SP. Z O.O. 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 17 tel. 14 612-27-88, 14 611-31-34 NIP 868-198-37-51 REGON 520879538