




A01 RYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Partyzantów 17 32-700 BOCHNIA		A06 Zamawiający / Purchaser Adres / Address Kod / Postal code Kraj / Country		CENTROSTAL - WROCŁAW UL. PEŁCZYŃSKA 4 50-950 WROCŁAW Polska		Z04  13 1436								
A02 Załącznik nr 4/P-8		Informacja o wyrobie - oznaczenie CE		wersja 1		data 10-03-2012								
ATEST 2.2		EN 10204		A03 Numer dokumentu :		285/01/2024								
Zamówienie nr.: / Order no.:		A05 Dowód dostawy nr. / Number of the delivery		WZ 65/MAGB2/01/2024										
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA / ORDER SPECIFICATION														
B03 Norma produktu / According		B03 Norma klasyfikacji / Classification standard		B03 Norma wymiarowa / Tolerance standard										
EN 10219 - 1:2006		EN 10219 - 1:2006		EN 10219 - 2:2019										
B01 Produkt / Product	B09 Wymiary wyrobu / Product dimensions	B02 Gatunek / Steel Grade	B07.1 Wytop / Heat	B07.2 Nr partii paczki / Batch of packages no	B08 Ilość paczek / Amount of pack									
Kształtownik zamknięty	80X80X3.0 MM L=6000 MM	S235JRH	1023471-1	05/01/BA4	2									
Kształtownik zamknięty	80X80X3.0 MM L=6000 MM	S235JRH	133604	05/01/BA4	6									
Kształtownik zamknięty	80X80X3.0 MM L=6000 MM	S235JRH	133611	05/01/BA4	5									
Kształtownik zamknięty	80X80X3.0 MM L=6000 MM	S235JRH	713552-1	05/01/BA4	2									
Kształtownik zamknięty	80X80X3.0 MM L=6000 MM	S235JRH	713552-9	05/01/BA4	2									
C71-C93 SKŁAD CHEMICZNY - CHEMICAL COMPOSITION														
B07.1 Wytop / Heat	C / %	Mn / %	Si / %	P / %	S / %	Cu / %	Cr / %	Ni / %	Al. / %	Mo / %	V / %	N₂ / %	Cev / %	
1023471-1	0.14	0.44	0.020	0.028	0.025	0.010	0.030	0.010		0.002	0.002	0.009	0.221	
133604	0.15	0.45	0.019	0.020	0.023	0.010	0.040	0.010		0.002	0.003	0.009	0.235	
133611	0.10	0.41	0.014	0.023	0.024	0.010	0.030	0.010		0.002	0.002	0.009	0.176	
713552-1	0.13	0.40	0.015	0.027	0.028	0.010	0.050	0.010		0.003	0.002	0.009	0.209	
713552-9	0.13	0.40	0.015	0.027	0.028	0.010	0.050	0.010		0.003	0.002	0.009	0.209	
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE - MECHANICAL PROPERTIES														
B07.2 Numer partii / Batch no.	C11 Granica plastyczności / Yield point: Re / MPa		C12 Granica wytrzymałości / Tensile strength: Rm / MPa		C13 Wydłużenie / Elongation		Badania dodatkowe / Accessory inspection							
					A %									
05/01/BA4	316		422		31.2									
05/01/BA4	319		424		30.9									
05/01/BA4	325		420		31.4									
05/01/BA4	322		418		31.1									
05/01/BA4	320		421		30.9									
D01 Wymiary i powierzchnia - zgodne. / Dimensions and area-compatible.														
Z01 Potwierdza się, że dostawa została sprawdzona i odpowiada zamówieniu. / It's confirmed that delivery was checked and is in accordance with the order.														
Z05 Jednostka certyfikująca		Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.												
Numer certyfikatu		1436-CPR-0029												
Przeznaczenie dla budownictwa i inżynierii cywilnej. / Intended use for bulding and civil engineering.										data wydania				
										27.01.2022r.				
B13 Masy poszczególnych paczek wyszczególnione są w dowodzie dostawy. / The masses of individual parcels are listed in the delivery.														
data(dd-mm-rr)		imię i nazwisko / podpis					pieczęć firmy							
08.01.2024							RYSTAL SP. Z O.O. 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 17 tel. 14 612-27-66, 14 611-31-34 NIP 868-196-37-51 REGON 520875538							