

Karta czynności nr ..240878/04../31.10./2024

URUCHOMIENIE / PRZEGŁĄD SERWISOWY / NAPRAWA / DIAGNOZA *

1. Miejscowość i data **Bielsko-Biała 31.10.24.** 2. Adres obiektu **Bielsko-Biała, Ul. Warszawska 180**

3. Nr seryjny **24251796**

Typ urządzenia [opis]	XD205 NWRG VV - CNW17 Media Expert				
Wentylator nawiewny i wywiewny [opis]	AC / EC *				
Odzysk ciepła, układ recyrkulacji [opis]	obrotowy / płytowy / glikolowy *				
Moduł grzewczy [opis, moc]	wodny / gazowy / elektryczny / pompa ciepła *				
Moduł chłodniczy [opis]	Tak / Nie *	Układ freonowy załadowany czynnikiem chłodniczym R410A R32 *ekwiwalent dla 1 EqCO2 wg Rozporządzenia 517/2017			
Pojemność układów chłodniczych [kg]	I obwód 3,0	II obwód * 3,0	III obwód * —	IV obwód * —	
Typ urządzenia, zakres czynności	UWAGI – LITERY DRUKOWANE				
1. ZAKRES PRZEGŁĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ	Tak*	Nie*	PODLEGA CRO		
sprawdzenie stanu fizycznego centrali, syfonu, odprowadzenia skroplin, mocowania elementów wibrujących	X				
sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych	X				
wymiana filtrów / przygotowanie do transportu		X			podpis klienta:
przegląd czujników, zadajników i regulatorów, docięnięcie zacisków zasilająco-sterujących	X				
sprawdzenie funkcji zabezpieczających nagrzewnice przed przegrzaniem/zamrożeniem	X				
sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel wymienników	X				
2. KONTROLA SZCZELNOŚCI UKŁADÓW CHŁODNICZYCH metodą pośrednią	X		DOCUMENTACJA POWYKONAWCZA KIEROWNIK PRAC SERWISOWYCH mgr inż. Arkadiusz Górniak upr. nr 387700-01-AC/11 0-387700-01-AC/11/2		
układy szczelne / nieszczelne * (nieszczelny układ wskazano w uwagach)	X				
sprawdzenie napięcia obwodów chłodniczych w odniesieniu do informacji fabrycznej		X			
ustalenie miejsca nieszczelności		X			
odzysk czynnika chłodniczego na czas naprawy, ilość czynnika odzyskanego		X			
naprawa układu chłodniczego, wymienione, naprawione elementy armatury		X			
napięcie		X			
3. PODSUMOWANIE – URZĄDZENIE SPRAWNE	X				
Wykonał [imię i nazwisko]	Litery drukowane: ARKADIUSZ GÓRNIAK				
Wykonał [nr certyfikatu]	Litery drukowane: F-GAZ-O/09/00025/16				

* - odpowiednie skreślić / zaznaczyć

RATHERM Sp. z o.o.

ul. Kościelna 8d

83 330 Żukowo

NIP 5892036517

Nr FGAZ P/06/0190/18

Serwis wykonuje: **osobne firmy**

Podpis czytelny i pieczęć administratora

Podpis czytelny i pieczęć użytkownika

Arkadiusz Górniak

Podpis i pieczęć serwisanta
Arkadiusz Górniak
NR CERTYFIKATU:
FGAZ-O/09/00025/16