

redkom		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL24C	
				REWIZJA: 00	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko	DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:		0 21.08.2024
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.			1
GENERALNY WYKONAWCA:					2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		ŚLUSARKA ALUMINIOWA	MIEJSCE W BUDOWANIE:		Burger King: DZ1, DZ2, DZ3, DZ4,
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		SAMOZAMYKACZ GEZE	NAZWA HANDLOWA:		GEZE TS 3000 V
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ		
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	GEZE TS 3000 V		
Producent (nazwa, adres, www, tel)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	GEZE GMBH Reinhold-Voster-Str. 21-29, Leonberg		
Parametry i kwalifikacje techniczne	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	DWU CERTYFIKAT ZGODNOŚCI		
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:	1 DWU_4897_GEZE_TS_3000_V_PL.pdf 2 TS3000-CERTYFIKAT_ZAL.pdf 3 4 5 6 7 8 9 10				
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOŚKUJĄCY (WYKONAWCA):		BUKOWIEC SYSTEMY ELEWACYJNE			
FIRMA:	PPHU BUKOWIEC	BUKOWIEC Marcin Babiniec Kontakt: 144 31 740 Lipnowo NIP 268 174 33 07 Reg. 252736342 Telefon: (14) 613 42 03 korn: 508 21.08.2024			
NAZWISKO:	Jarosław Zych	DATA:		21.08.2024	
STANOWISKO:		PODPIS:		Zyn Jarosław	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału					
ENIE - STATUS					
PROJEKTANT:		☐ A/ Zaakceptowano		☐ B/ Zaakceptowano z uwagami	
UWAGI		☐ C/ Nie zaakceptowano			

Wbudowano na obiekcie...

ul. Warszawska 182

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

139

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:



A/ Zaakceptowano



B/ Zaakceptowano z uwagami



C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/PWOK/15

INWESTOR:



A/ Zaakceptowano



B/ Zaakceptowano z uwagami



C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie
Inwestora doturczy materiałów/

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wawrzowska 182*

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP): GEZE TS 3000 V

Oznaczenie Deklaracja właściwości użytkowych	GEZE TS 3000 V_0672-CPD-0082
1. Typ wyrobu	Samozamykacz drzwiowy
2. Numery identyfikacyjne	115192, 115191, 115194, 115193, 068222, 000773, 014945, 068221, 015695, 029403, 025656, 028732, 025655, 029404, 028349, 028351, 028348, 028350, 102368, 102367, 102366, 108482, 102365, 102364, 102363, 108481
3. Przewidywane zastosowanie	Zamykacz drzwiowy z regulacją przebiegu zamykania do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych bądź drzwiach ewakuacyjnych
4. Producent	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Upoważniony przedstawiciel	---
6. System oceny stałości właściwości użytkowych	1
7. Norma zharmonizowana	EN 1154:1996 + A1:2002
8.1. Jednostka notyfikowana	MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672
8.2. Numer identyfikacyjny certyfikatu	0672-CPD-0082
9. Deklarowane właściwości użytkowe	Stwierdzone zasadnicze charakterystyki
EN 1154 - samoczynnie zamykające	Spełnione wymagania "samoczynnego zamykania" - EN 1154:1996 + A1:2002 rozdziały 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18
EN 1154 - trwałość funkcji samoczynnego zamykania	Spełnione wymagania "trwałości funkcji" - EN 1154:1996 + A1:2002 rozdziały 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2
Substancje niebezpieczne	Brak substancji niebezpiecznych w rozumieniu dyrektyw WE i rozporządzenia REACH
Klasyfikacja wg EN 1154	
Klasa użytkowania	4 (klasa 3 = zamykanie od kąta rozwarcia min. 105°, 4 = zamykanie od kąta rozwarcia 180°)
Trwałość funkcji samoczynnego zamykania	8 (klasa 8 = 500 000 cykli)
Wielkość zamykacza	1-4 (wielkość zamykacza = 1-7)
Przydatność do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych	1 (klasa 0 = nieodpowiednie, 1 = odpowiednie)
Bezpieczeństwo	1 (klasa 1 = bezpieczeństwo użytkowe)
Odporność na korozję	4 (według EN 1670: klasa 0 = odporność nieokreślona, klasa 1 = niska, klasa 2 = średnia, klasa 3 = wysoka, klasa 4 = bardzo wysoka)
10. Właściwości użytkowe produktu	Właściwości użytkowe produktu wymienionego w poz. 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w poz. 9. Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych stosownie do poz. 9 ponosi producent wymieniony w poz. 4.
Miejscowość, data	Leonberg, 06.12.2013
Hermann Alber, Prezes	<i>H. Alber</i>

Wbudowano na obiekcie... ul. Wawzawska 182

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

GEZE

BEWEGUNG MIT SYSTEM

141

MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut
Materialpruefunganstalt – Universitaet Stuttgart

Certyfikat zgodności UE dla znaku CE
0672-CPD-0082

zgodnie z wytycznymi Rady Europy z dnia 21. grudnia 1988 dotyczącymi ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących produktów dla budownictwa w państwach członkowskich - 89/106/EWG- (Wytyczne dot. produktów budowlanych – BPR), zmienionymi przez wytyczne Rady Europy z dn. 22 lipca 1993 – 93/68/EWG – zaadoptowanymi do warunków niemieckich przez Prawo Budowlane – BauPG z 28. kwietnia 1998 potwierdza się, że wyroby:

Zamykacze nawierzchniowe serii
GEZE TS 3000, GEZE TS 3000 V, GEZE TS 3000 V BC

według zestawienia i klasyfikacji wymienionej w załączniku do Certyfikatu wprowadzone do obiegu przez

GEZE GmbH,
Reinold-Voester-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

i wyprodukowane przez
GEZE GmbH,
Reinold-Voester-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

zostały poddane kontroli zakładowej podczas produkcji oraz dodatkowym badaniom próbek pobranych z zakładu produkcyjnego, wykonanym według ustalonego programu badań producenta i że przez notyfikowaną jednostkę badawczą przeprowadzone zostały podstawowe badania istotnych właściwości produktu oraz inspekcja zakładu produkcyjnego i kontroli wewnątrzzakładowej, również bieżąca kontrola, jej ocena i wydana została opinia dotycząca tej kontroli. Niniejszy certyfikat potwierdza, że zastosowane zostały wszystkie przepisy zawarte w załączniku ZA normy zharmonizowanej

EN 1154:1996 + A1:2002

I że wyrób budowlany spełnia wszystkie wymagania tej normy. Certyfikat został sporządzony po raz pierwszy w dn. 21.03.2005 i jest ważny do momentu wprowadzenia zmian w ustaleniach wymienionej wyżej normy albo wprowadzenia zmiany warunków wytwarzania albo kontroli wewnątrzzakładowej w zakładzie Producenta.

Stuttgart, 21.03.2005

Jednostka certyfikująca:
Otto-Graf-Institut- Zertifizierungsstelle
Abteilung Mineralische Baustoffe

Podpisano:
Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. Zeus
Kierownik jednostki certyfikującej

Manfred Trojan
KIEROWNIK ROBOT

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawzawska 182

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Załącznik do Certyfikatu Zgodności dla znaku CE

0672-CPD-0082

Klasyfikacja zamykaczy:

GEZE TS 3000 EN 1154

4	8	3	1	1	4
---	---	---	---	---	---

GEZE TS 3000 V EN 1154

4	8	4	1	1	4
		1			

GEZE TS 3000 VBC EN 1154

4	8	4	1	1	4
		1			

Uwaga:

W instrukcji montażu i regulacji zamykacza producent powinien zaznaczyć, że w przypadku stosowania wyrobu na drzwiach przeciwpożarowych albo dymoszczelnych siła zamykania musi być ustawiona na wielkość 3.

Stuttgart, 21.03.2005

Jednostka certyfikująca:
Materialpruefungsanstalt-Universitaet Stuttgart
Abteilung Mineralische Baustoffe
Zertifizierungsstelle

Podpisano:
Akad.Dir.Dipl.-Ing.K.Zeus
Kierownik jednostki certyfikującej

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wawrzawska 182*

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

143

Deklaracja zgodności - znak CE**Producent:****GEZE GmbH,
Reinold-Voester-Str. 21-29, D-71229 Leonberg****Nazwa wyrobu:****Zamykacz nawierzchniowy do drzwi
GEZE TS 3000, GEZE TS 3000 V, GEZE TS 3000 V BC****Certyfikat zgodności dla znaku CE:****0672-CPD-0082****Deklaracja zgodności:**

Zamykacze drzwiowe będące przedmiotem deklaracji zostały skonstruowane i wykonane na wyłączną odpowiedzialność Producenta w oparciu o wymienione niżej wytyczne i normy.

Wytyczne UE:**Wytyczne BPR 89/106/EWG****Normy europejskie:****EN 1154****Podpisano:****Hermann Alber
Dyrektor Zakładu****Leonberg, 18.marca 2005**

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

Wbudowano na obiekcie... *ul. Warszawskie 182*

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

144