

PROTOKÓŁ Z DEZYNFEKЦИИ WODOCIĄGU

Data dezynfekcji sieci wodociągowej 22.05.2024 r. w godzinach od 10⁰⁰ do 12⁰⁰

Ilość godzin dezynfekcji wodociągu: 2

Zlecenie PM lub umowa PS* Nr 1 z dnia 1 2024 r.

Lokalizacja robót Bielko-Biała ul. Warszawska (Stacja Tesco)

Materiał wodociągu PC

*Wykonawca robót Spilbud

(nazwa i adres firmy, NIP, imię i nazwisko kierownika budowy)

Ilość wody użytej do dezynfekcji z przepływomierza	Stan przed dezynfekcją	Stan po dezynfekcji	Ilość wody do dezynfekcji
	<u>0 m³</u>	<u>10 m³</u>	<u>10 m³</u>

Źródło poboru wody Hydromat

Ilość m³ wody (użytych do dezynfekcji) odprowadzonych do kanalizacji „AQUA” S.A. 1

Poziom wolnego chloru w punkcie czerpalnym (mg/l Cl₂):

	punkt nr 1	punkt nr 2
po dezynfekcji	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>

Uwaga: przed uruchomieniem wodociągu należy go opróżnić i przepłukać wodą z czynnej sieci wodociągowej!

Średnica przewodu (mm)	Pojemność 1 mb (m ³)	Długość przewodu (mb)	Pojemność przewodu (m ³)
1	2	3	2 x 3
40	0,001		
50	0,002		
63	0,003		
90	0,005		
110	0,008		
125	0,012		
160	0,018	<u>200</u>	<u>3,6</u>
200	0,031		
225	0,040		
250	0,049		
300	0,071		
350	0,096		
400	0,126		
Szacunkowa ilość wody na dezynfekcję		<u>200</u>	<u>3,6</u>

Wykonał: Adrian Dużniak p.o. Kierownika
(imię i nazwisko Pracownika z ramienia „AQUA” S.A., Podpis) Działu Eksploatacji Sieci Wodociągowej

Przy udziale: Adrian Dużniak
(imię i nazwisko Mistrza eksploatacji / Inspektora nadzoru* z ramienia „AQUA” S.A., Podpis)

*Przy udziale: Andrzej Nawarański
(imię i nazwisko Pracownika z ramienia Wykonawcy, Podpis)

* nie potrzebne skreślić (dotyczy robót inwestycyjnych i prac zleconych)

KIEROWNIK ROBÓT
BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Piotr Spizewski
Upr.bud. Nr SLK/1543/O.WOS/06
OC-SLOIIB Nr SLK/IS/4548/07

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUA SA z siedzibą w Bielsku-Białej (zwana dalej ADO), dane kontaktowe: ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: aqua@aqua.com.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych zapewniony jest pod adresem e-mail: iod@aqua.com.pl oraz listownie na adres ADO, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3. Dane będą przetwarzane w celach dowodowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO, polegający na możliwości dochodzenia/obrony przed roszczeniami w związku z przeprowadzonymi pracami.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, kancelaria prawna, podmioty świadczące dla ADO usługi doradcze, IT. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te nie są bezwzględne - przewidziane są wyjątki od ich realizacji.
7. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa - okres ten może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia złożonego sprzeciwu.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wymienionego w pkt 3 powyżej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

KIEROWNIK ROBÓT
BRANŻA SANITARNĄ

mgr inż. Piotr Spłzewski
Upr bud. Nr SLK/IS43/OWOS/06
OC-SŁOIIB Nr SLK/IS/4548/07