

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Inspektor Branży
mgr inż. Andrzej Jonowski
MAK/8257/OWOS/10

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.



**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Termostat WING EC

- » nowoczesny i kompaktowy kształt
- » czuły i wrażliwy na światło

Typoszereg urządzeń



WYMIENNIK WODNY

ZAKRES MOCY GRZEWOCZEJ:
4 – 47 kW


WYDAJNOŚĆ POWIETRZA:
1850-4400 m³/h

MAKS. ZASIĘG POWIETRZA:
3,7 m


WING 100/150/200

1056/1582/2098 *

MONTAŻ POZIOMY



MONTAŻ PIONOWY



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK PRAC
mgr inż. Sylwester
upr. bud. nr SLK/13/7541/12
OS. SŁONIA nr SLK/13/7541/12

* Szerokość nie obejmuje pokryw bocznych.



VTS PLANT Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk, Poland
tel. +48 (58) 628 13 54, fax +48 (58) 628 13 22, e-mail: vtsgroup@vtsgroup.com

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE EC DECLARATION OF CONFORMITY

Produkt
Product

Kurtyna Powietrzna
Air Curtain

Model / Typ
Model / Type

WING: W100-200, E100-200, C100-200,
W100-200 EC, E100-200 EC, C100-200 EC

Wyprodukowane w (nazwa i adres)
Manufactured at (name and place)

VTS PLANT Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472A
80-309 Gdańsk, Poland

VTS PLANT deklaruje zgodność z Dokumentacją Techniczną i Dyrektywami Unii Europejskiej:
VTS PLANT confirms that it complies on the base of Technical Documentation and European Community Directives:

✓ 2014/35/EU

Dyrektywa Niskich Napięć
Low Voltage Directive

✓ 2006/42/WE

Dyrektywa Maszynowa
Machinery Directive

✓ 2014/30/EU

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej
Electromagnetic Compatibility Directive

oraz z niżej wymienionymi normami:
and with the following standards:

✓ PN-EN 60204-1:2010

Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne
Safety of Machinery. Electrical equipment of machines. General requirements

✓ PN-EN ISO 12100:2012

Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
Safety of Machinery -- Basic Concepts, General Principles for Design -- Risk Assessment and Risk Reduction

✓ PN-EN 61000: -4-2; -4-3; -4-4; -4-5; -4-6; -4-8; -4-11

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4: Metody badań i pomiarów
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4: Testing and measurement techniques

✓ PN-EN 61000: -6-2; -6-4

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6: Normy ogólne
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6: Generic Standards

Powyższa deklaracja stanowi deklarację CE.
This declaration is the declaration for CE-marking.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNICZ DZIAŁU KONTROLNYCH
mgr inż. Andrzej P. Kozłowski
wpis. do S. 0000451/PW/03/11
QC-SLO/IS nr SLK/IS/7541/12

Gdańsk, 01.01.2018
VTS PLANT Sp. z o.o

Patryk Koncewicz
Prezes Zarządu /
President of the Board



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0279/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Kurtyny powietrzne: WING W100-200 AC/EC ; WING C100-200 AC/EC;
WING E100-200 AC/EC**

Zawierający / containing: **stal ocynkowaną malowaną proszkowo, aluminium, miedź, SAN i inne materiały wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **ograniczenia strat ciepła, ogrzewania pomieszczeń i stref przydrzwiowych w budynkach użyteczności publicznej m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą, handlowo-usługowych, biurowych; w magazynach i obiektach przemysłowych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK PRAC SANITARNYCH
NIZP-PZH
up. 000-810-0000/00/11
OŚWIADCZENIE nr SLK/IS/7541/12

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

VTS Polska Sp. z o. o.
80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 472 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS Polska Sp. z o. o.
80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 472 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.06.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.06.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 czerwca 2021

The date of issue of the certificate: 28th June 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z y. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

