

Budynek Handlowy Bielsko-Biała, ul Warszawska 180

PROTOKÓŁ Z POMIARU NATĘŻENIA HAŁASU INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ETAP I

NR PROTOKOŁU	02-IW-10-24/I
DATA POMIARU	
NUMER LOKALU	
NAZWA LOKALU	Park Handlowy Bielsko-Biała

WYNIKI POMIARU NATĘŻENIA HAŁASU

Lp.	Nr pom.	Rodzaj urządzenia / instalacji	Pomiar tła [dB]	Pomiar [dB]	Uwagi
1	Lokal 01	Wentylacja/klimatyzacja	33	46,9	
2	Lokal 02	Wentylacja/klimatyzacja	32,6	45,4	
3	Lokal 03	Wentylacja/klimatyzacja	33,1	45	
4	Lokal 04	Wentylacja/klimatyzacja	33	44	
5	Lokal 05a	Wentylacja/klimatyzacja	31,9	44	
6	Lokal 05b	Wentylacja/klimatyzacja	32,4	44,9	
7	Lokal 05c	Wentylacja/klimatyzacja	32,8	44,8	
8	Lokal 05d	Wentylacja/klimatyzacja	33,2	46	
9	Lokal 05e	Wentylacja/klimatyzacja	32,6	46,2	
10	Lokal 05f	Wentylacja/klimatyzacja	33,4	47,1	
11	Lokal 05g	Wentylacja/klimatyzacja	32,7	44,7	
12	Lokal 05h	Wentylacja/klimatyzacja	33	48	
13	Lokal 05i	Wentylacja/klimatyzacja	32,4	46,9	
14	Lokal 06	Wentylacja/klimatyzacja	32,6	46,4	
15	Lokal 07	Wentylacja/klimatyzacja	31,8	42,1	
16	Lokal 08	Wentylacja/klimatyzacja	32,7	42	
17	Lokal 09	Wentylacja/klimatyzacja	33	44,6	
18	Lokal 09a	Wentylacja/klimatyzacja	33,2	46,5	
19	Lokal 10	Wentylacja/klimatyzacja	33	42,4	
20	Lokal 11	Wentylacja/klimatyzacja	33	47	
21	Lokal 12	Wentylacja/klimatyzacja	32,7	45,2	
22	Lokal 13	Wentylacja/klimatyzacja	32,6	45,1	
23	Lokal 14	Wentylacja/klimatyzacja	32,8	43,9	
24	Lokal 15	Wentylacja/klimatyzacja	32,7	43,8	

WNIOSEK:

Wyżej wymienione urządzenia/instalacje ☒ SPEŁNIAJĄ ☐ NIE SPEŁNIAJĄ

założenia zawarte w PN-87/B02151/02.

UWAGI:

4.2.10,

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

OSOBY	
BADANIA PRZEPROWADZIŁ <i>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia)</i> Rafał Staszek 	data, pieczętka i podpis 
BADANIA NADZOROWAŁ <i>(Kierownik Robót branży Sanitarnej)</i> Sylwester Babczyński 	data, pieczętka i podpis mgr Inż. Sylwester Babczyński UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr ewid. SLK/IS/1/PWOS/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń członek SOKiB nr ewid. SLK/IS/7541/12