LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA / AKTUALIZACJI MAPY
- GRANICE DZIAŁEK
- ETAP I / ETAP II — GRANICE WYDZIELENIA ETAPÓW
- GRANICA ZAKRESU PROJEKTU WYKONAWCEGO
- BUDYNKI PROJEKTOWANE
- FRAGMENT BUDYNKU STNIEJĄCEGO DO ROZBIÓRKI
- STREFA OGRANICZONEGO DOSTĘPU RATOWNICZEGO WYK. ROBOT BUD. I MONTAŻU SKRAJNYCH PRZEKRADZIN - 36.0M
- STNIEJĄCY HYDRANT DN 80
- PROJEKTOWANY HYDRANT
- 48 DN80 — HYDRANT DO LIKWIDACJI
- MUR OPOROWY PROJEKTOWANY
- MUR OPOROWY STNIEJĄCY
- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY DzE3-160 PE100 PN16
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 0200 PCV-U LITE SN8
- WG GORBEREGO OPRACOWANIA
- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Ø160-200 PCV-U LITE SN8
- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DACHÓW "TLUSTEJ" Ø160-200 PCV-U LITE SN8
- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU Ø160-400 PCV-U LITE SN8
- UZBROJENIE PRZEZNACZONE DO TYMCZASOWEGO WYŁĄCZENIA Z UTYKOWANIA I LIKWIDACJI W MIEJSCACH KOLIZJI Z ZABUDOWĄ
- UZBROJENIE PRZEZNACZONE DO TRWAŁEGO WYŁĄCZENIA Z UTYKOWANIA I LIKWIDACJI W MIEJSCACH KOLIZJI Z ZABUDOWĄ
- TV — OZNACZENIE STUDNI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ - "TLUSTEJ"
- OZNACZENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- OZNACZENIE WPUSTU DESZCZOWEGO
- OZNACZENIE RURY SPUSTOWEJ GRAWITACYJNEJ Z DACHSZEDI
- EV — MIEJSCA ZASILANIA STACJI POJAZDÓW
- PROJEKTOWANA TRASA KABLI nn
- PROJEKTOWANA TRASA KABLI nn W RURACH OCHRONNYCH
- EV.p — PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
- TRASA KABLA ZASILAJĄCA PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
- KANAŁ NA PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE UMOŻLIWIAJĄCY ZAINSTALOWANIE DO NAJMniej 1 FUNKCJI ŁADOWANIA NA 5 M.P.
- OPRAWA UŁICZNA LED 86W NA SŁUPIE ALUMINOWYM. PROSTYM PRZEGUBOWYM O WYSIĘGU 6m
- OPRAWA UŁICZNA LED 86W NA SŁUPIE ALUMINOWYM. PROSTYM O WYSIĘGU 6m
- PROJEKTOWANA TRASA PRZYŁĄCZA nn BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI GASTRONOMII - OBCIĄŻENIA OBRĘBNYM PROJEKTEM
- PROJEKTOWANA TRASA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - OBCIĄŻENIA OBRĘBNYM PROJEKTEM
- PRZEPUST REZERWOWY AROT

UWAGA: na rysunku określono w sposób graficzny zakres robót inwestycyjnych. Istniejące budynki są w dobrym stanie i są zasilających budynki i obiekty budowane zlokalizowane poza zakresem opracowania należy układać z zapasem umożliwiającym przyłączanie ww. budynków bez konieczności mulowania. Istniejące sieci należy wykonać wraz z podziałką sieciową. Instalację sanitarne należy wykonać wraz z podziałką sieciową na danej sieci, będącej w granicy opracowania. Studnie kontrolne należy wykonać w sposób umożliwiający dalszą rozbudowę zewnętrznych instalacji.

L	2024.09.11	J.Malkowski	- uzupełniono mapę o dane projektowej kanalizacji pozost. działki
K	2024.08.30	A. Szczepaniak	- Zmiana trasy kanalizacji deszczowej - Zmiana trasy kablowej nn - zmiana nr kolizji z kanalizacją deszczową - Zmiana trasy kablowej nn - zmiana nr kolizji z kablem telekomunikacyjnym - Zmiana trasy kablowej nn - zmiana nr kolizji z kablem telekomunikacyjnym - Zmiana nr kolizji z kablem telekomunikacyjnym - Zmiana nr kolizji z kablem telekomunikacyjnym -