

**PROTOKÓŁ Z URUCHOMIENIA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO**

Obiekt:..... ROSSMANN 2417 .....

Adres:..... ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biala.....

Data przeprowadzenia kontroli ..... 18.10.2024 .....

Imię i nazwisko kontrolującego... Piotr Koncewicz.....

Firma wykonująca ... Aklima Serwis Piotr Koncewicz Sp. J. FGAZ –P/26/0016/16.....

Nr uprawnień..... FGAZ-O/26/00033/20.....

Typ klimatyzatora: ☐ - naścienny ☐ - kasetonowy ☐ - podsufitowy ☒ - kanałowy

| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA                       | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Producent: MITSUBISHI ELECTRIC             |                                           |
| Moc elektryczna urządzenia: 3,40 kW        |                                           |
| Data produkcji: 2024                       |                                           |
| Model: <b>PEAD-M100JA2</b>                 | Model: <b>PUZ-M100VKA2</b>                |
| Nr seryjny <b>4G02442</b>                  | Nr seryjny <b>46P03575</b>                |
| Temp. nawiewu po konserwacji: <b>8,2°C</b> | Rodzaj/Ilość czynnika: <b>R32/ 1,45kg</b> |

**PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI**

|                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Kontrola szczelności instalacji | <b>Tak</b>       | <b>Nie</b>       |
| Wynik kontroli szczelności      | <b>Pozytywny</b> | <b>Negatywny</b> |

Uwagi: .....

.....

.....

.....

.....

Potwierdzam wykonanie czynności wyszczególnionych powyżej.

Piotr Koncewicz  
Certyfikat Personelu  
FGAZ-O/26/00033/20

**aklima**  
serwis

AKLIMA SERWIS Piotr Koncewicz Sp.J.  
ul. 11 Listopada 7, 58-200 Dzierżoniów  
NIP 8822094362, REGON 021290556  
KRS 0000359450

Podpis serwisanta