

BUDYNEK HANDLOWY W BIELSKU BIAŁEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 180
PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI KABLI, PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ

NR PROTOKOŁU	19/2024
DATA POMIARU	18.10.2024
NR LOKALU	L09

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

mgr inż. Krzysztof Komolubi
uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w zakresie instalacji
urządzeń, sieci elektroenergetycznych
Nr ewid. 242/GO/2002

WYNIKI POMIARÓW dla sieci TN-S w MΩ:

Lp.	Nazwa obwodu, urządzenia	Typ kabla, urządzenia	Przekrój	Wartość pomierzona [MΩ]										R w [M Ω]	Ocena
				L1-L2	L1-L3	L2-L3	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE	L2-PE	L3-PE	N-PE		
1	F101	N2XH-J	5X2,5	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
2	F102	N2XH-J	5X2,5	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
3	F103	N2XH-J	5X2,5	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
4	F104	N2XH-J	5X2,5	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
5	F105	N2XH-J	5X2,5	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
6	F106	N2XH-J	5X2,5	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
7	F107	N2XH-J	5X2,5	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
... 8	F201	N2XH-J	3X2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
9	F202	N2XH-J	3X2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
10	F203	N2XH-J	3X2,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
11	F204	N2XH-J	3X2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
12	F205	N2XH-J	3X2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
13	F206	N2XH-J	3X1,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
14	F207	N2XH-J	3X2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
15	QF801	N2XH-J	5X10	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna

16	F501	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
17	F502	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
18	F503	N2XH-J	5x16	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
19	F504	N2XH-J	5x6	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
20	F505	N2XH-J	5x6	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
21	F506	N2XH-J	5x6	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
22	F507	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
23	F508	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
24	F509	N2XH-J	3x2,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
25	F510	N2XH-J	5x6	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
26	F511	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
27	F512	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
28	F513	N2XH-J	3x2,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
29	F514	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
30	F515	N2XH-J	5x25	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
31	R2/F101	N2XH-J	3x1,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
32	R2/F102	N2XH-J	3x1,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
33	R2/103	N2XH-J	3x1,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
34	R2/F104	N2XH-J	5x2,5	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
35	R2/F105	N2XH-J	3x1,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
36	R2/F106	N2XH-J	3x1,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
37	R2/F107	N2XH-J	3x1,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
38	R2/F108	N2XH-J	3x1,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
39	R2/F109	N2XH-J	3x1,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
40	R2/F110	N2XH-J	3x2,5						1999			1999	1999	1	pozytywna

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

41	R2/F201	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
42	R2/F202	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
43	R2/F203	N2XH-J	3x2,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
44	R2/F204	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
45	R2/F205	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
46	R2/F206	N2XH-J	3x2,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
47	R2/F207	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
48	R2/F208	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
49	R2/F209	N2XH-J	3x2,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
50	R2/F210	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
51	R2/F211	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
52	R2/F212	N2XH-J	3x2,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
53	R2/F213	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
54	R2/F214	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
55	R2/F215	N2XH-J	5x2,5	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1	pozytywna
56	R2/F216	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
57	R2/F217	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna
58	R2/F218	N2XH-J	3x2,5						1999			1999	1999	1	pozytywna
59	R2/F219	N2XH-J	3x2,5				1999			1999			1999	1	pozytywna
60	R2/F220	N2XH-J	3x2,5					1999			1999		1999	1	pozytywna

TYP I NUMER PRZYZRĄDU POMIAROWEGO - Certyfikat kalibracji urządzenia pomiarowego

1. KEW 8065236
2. STD 5171

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ ORZĘKA SIĘ:

Wyżej wymienione kable, przewody, urządzenia:

☒ NADAJĄ SIĘ DO EKSPLOATACJI

☐ NIE NADAJĄ SIĘ DO EKSPLOATACJI

Załącznik:

1.1 Wzorcowanie przyrządu pomiarowego

OSOBY	
POMIAROWIEC (osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii E) GABRIEL GREMBOWSKI _____ _____	data, pieczęćka i podpis Smart Energy Gabriel Grembowski Gdakowo 26 82-550 Prabuty tel. 515 966 615 e-mail gabriel.grembowski@gmail.com NIP: 5811908210, REGON: 384511740 18.10.2024 <i>Grembowski</i>
SPRAWDZAJĄCY (osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii D i Kierownik Robót branży Elektryczne) KRZYSZTOF BAJKOWSKI _____	data, pieczęćka i podpis Krzysztof Bajkowski ELEKTRYK SEP E NR E/766/135/19 SEP D NR D/771/135/19 18.10.2024 <i>Bajkowski</i>

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

mgr Inż. Krzysztof Komolubi
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,
urządzenia, sieci elektryczne i elektroenergetyczne
Nr ewid. 242/Gd/2002