

BUDYNEK HANDLOWY W BIELSKU BIAŁEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 180

PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZENIA ZADZIAŁANIA LOKALNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

NR PROTOKOŁU	19/2024
DATA POMIARU	18 -10- 2024
NUMER LOKALU	L09

DOKONANO SPRAWDZENIA FUNKCJONOWANIA LOKALNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU:

WYNIK: X POZYTYWNY

Zadziałanie wyłącznika spowodowało wyłączenie obwodów zgodnie z opracowanym projektem.

LOKALIZACJA WYŁĄCZNIKA LWP.: PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO SKLEPU

KOMISJA	
POMIAROWIEC <i>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii E)</i> GABRIEL GREMBOWSKI 	data, pieczętka i podpis Smart Energy Gabriel Grembowski Gdakowo 26 82-550 Prabuty tel. 515 966 615 e-mail gabriel.grembowski@gmail.com NIP: 5811908210, REGON: 384511740 18.10.2024 Grembowski
SPRAWDZAJĄCY <i>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii D lub Kierownik Robót branży Elektrycznej)</i> KRZYSZTOF BAJKOWSKI 	data, pieczętka i podpis Krzysztof Bajkowski ELEKTRYK SEP E NR E/766/135/19 SEP D NR D/771/135/19 18.10.2024 Bajkowski

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

mgr inż. Krzysztof Komolubi
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
urządzenia, sekcji elektrycznej i elektroenergetycznej
Nr ewid. 242/Ga/2002