

CONFY PARK w BIELSKO BIAŁEJ

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI KABLI, PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ

NR PROTOKOŁU	258/2024
DATA POMIARU	24.10.2024
NUMER LOKALU	L10
NAZWA LOKALU	MARTES SPORT

WYNIKI POMIARÓW dla sieci TN-S w MΩ:

Lp.	Nazwa obwodu, urządzenia	Typ kabla, urządzenia	Przekrój	Wartość pomierzona [MΩ]										Rw [MΩ]	Ocena
				L1-L2	L1-L3	L2-L3	L1- N	L2- N	L3- N	L1- PE	L2- PE	L3- PE	N - PE		
1	RNo/1 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5				979			976			980	1	pozytywna
2	RNo/2 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5					979			968		976	1	pozytywna
3	RNo/3 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5						975			968	977	1	pozytywna
4	RNo/4 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5				978			975			985	1	pozytywna
5	RNo/5 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5					984			985		988	1	pozytywna
6	RNo/6 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5						978			993	994	1	pozytywna
7	RNo/7 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5				990			973			976	1	pozytywna
8	RNo/8 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5					971			976		974	1	pozytywna
9	RNo/9 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5						992			988	986	1	pozytywna
10	RNo/10 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5				980			983			969	1	pozytywna
11	RNo/11 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5					981			993		977	1	pozytywna
12	RNo/12 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5						975			973	981	1	pozytywna
13	RNo/13 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5				996			984			994	1	pozytywna
14	RNo/14 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5					991			986		988	1	pozytywna
15	RNo/15 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5						990			984	987	1	pozytywna
16	RNo/16 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5				989			976			993	1	pozytywna

17	RNo/17 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5				977		988		987	1	pozytywn a
18	RNo/18 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5					976		991	996	1	pozytywn a
19	RNo/19 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5			983			971		984	1	pozytywn a
20	RNo/20 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5				967		971		990	1	pozytywn a
21	RNo/21 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5					987		976	967	1	pozytywn a
22	RNo/22 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5			990			968		971	1	pozytywn a
23	RNo/23 OŚWIETLENIE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x1,5				995		992		990	1	pozytywn a
24	RNo/24 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5					986		981	982	1	pozytywn a
25	RNo/25 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5			989			968		984	1	pozytywn a
26	RNo/26 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5				993		976		982	1	pozytywn a
27	RNo/27 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5					983		988	989	1	pozytywn a
28	RNo/28 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5			976			970		974	1	pozytywn a
29	RNo/29 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5				982		972		992	1	pozytywn a
30	RNo/30 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5					980		975	984	1	pozytywn a
31	RNo/31 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5			975			973		982	1	pozytywn a
32	RNo/32 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5				991		974		993	1	pozytywn a
33	RNo/33 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5					969		970	973	1	pozytywn a
34	RNo/34 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5			989			978		970	1	pozytywn a
35	RNo/35 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5				996		968		992	1	pozytywn a
36	RNo/36 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5					974		974	993	1	pozytywn a
37	RNo/37 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5			972			980		971	1	pozytywn a
38	RNo/38 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5				977		968		986	1	pozytywn a

39	RNo/39 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5					992			987	986	1	pozytywn a	
40	RNo/40 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5				987			975		981	1	pozytywn a	
41	RNo/41 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5					986			976		982	1	pozytywn a
42	RNo/42 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5						970			982	990	1	pozytywn a
43	RNo/43 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5				974			981			991	1	pozytywn a
44	RNo/44 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5					994			988		981	1	pozytywn a
45	RNo/45 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5						996			978	993	1	pozytywn a
46	RNo/46 OŚWIETLENIE REGAŁÓW PRZYŚCIENNYCH	N2XH	3x1,5				991			971			980	1	pozytywn a
47	RNo/47 OŚWIETLENIE WITRYNY	N2XH	3x1,5					986			980		992	1	pozytywn a
48	RNo/48 OŚWIETLENIE LOGOTYPU	N2XH	3x1,5						986			980	984	1	pozytywn a
49	RNo/49 OŚWIETLENIE LOGOTYPU	N2XH	3x1,5				970			994			971	1	pozytywn a
50	RNo/50 REZERWA	N2XH	3x1,5					992			990		995	1	pozytywn a
51	RNo/51 OŚWIETLENIE AWARYJNE	N2XH	3x1,5						991			993	989	1	pozytywn a
52	RNo/52 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE	N2XH	3x1,5				987			970			990	1	pozytywn a
53	RNo/53 OŚWIETLENIE ZAPLECZE	N2XH	3x1,5					974			988		978	1	pozytywn a
54	RNo/54 OŚWIETLENIE REKLAMA	N2XH	3x1,5						995			985	988	1	pozytywn a
55	RNg/1 KASA 1 GNIAZDA DATA	N2XH	3x2,5				992			994			975	1	pozytywn a
56	RNg/2 KASA 2 GNIAZDA DATA	N2XH	3x2,5					994			990		993	1	pozytywn a
57	RNg/3 POM. SOCJALNE GNIAZDA DATA	N2XH	3x2,5						994			972	981	1	pozytywn a
58	RNg/4 SZAFKA TELETECHNIKI	N2XH	3x2,5				979			973			995	1	pozytywn a
59	RNg/5 GNIAZDA OGÓLNE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x2,5					996			976		971	1	pozytywn a
60	RNg/6 GNIAZDA OGÓLNE SALA SPRZEDAŻY	N2XH	3x2,5						978			975	986	1	pozytywn a
61	RNg/7 GNIAZDA OGÓLNE ZAPLECZE SOCJALNE	N2XH	3x2,5				982			981			967	1	pozytywn a

62	RNg/8 GNIAZDA OGÓLNE ZAPLECZE SOCJALNE	N2XH	3x2,5					982			993		992	1	pozytywna
63	RNg/9 ZASILANIE CENTRAŁKI ALARMOWEJ	N2XH	3x2,5						982			984	973	1	pozytywna
64	RNg/10 REZERWA														
65	RNg/11 PODGRZEWACZ WODY	N2XH	3x2,5					968			977		986	1	pozytywna
66	RNg/12 GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	N2XH	3x2,5						974			980	971	1	pozytywna
67	RNg/13 REZERWA	N2XH													
68	RNg/14 GNIAZDA OGÓLNE KASA	N2XH	3x2,5					989			982		981	1	pozytywna
69	RNg/15 ZASILANIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH	N2XH	3x2,5						985			974	968	1	pozytywna
70	RNg/16 ROLETA	N2XH	3x2,5				979			976			980	1	pozytywna
71	RNg/17 NAGŁOŚNIENIE	N2XH	3x2,5					979			968		976	1	pozytywna
72	RNg/18 JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	N2XH	5x16	974	980	985	982	995	975	985	973	968	977	1	pozytywna
73	RNg/19 CENTRAŁA WENTYLACJI	N2XH	5x4	983	989	981	978	974	990	975	988	994	985	1	pozytywna
74	RNg/20 KURTYNA POWIETRZNA	N2XH	5x6	971	984	995	983	984	988	976	985	980	988	1	pozytywna
75	RNg/21 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE	N2XH	3x2,5						978			993	994	1	pozytywna
76	RNg/22 WENTYLATOR	N2XH	5x6	979	987	976	990	990	971	973	987	988	976	1	pozytywna
77	RNg/23 REZERWA	N2XH	3x2,5					971			976		974	1	pozytywna
78	OBWÓD RNg/UPS	N2XH	3x4						992			988	986	1	pozytywna

TYP I NUMER PRZYRZĄDU POMIAROWEGO - Certyfikat kalibracji urządzenia pomiarowego:

1. MPI - 540, nr seryjny EK4259, CERTYFIKAT KALIBRACJI NR: 2024/EK4259/1

2. _____

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ ORZEKA SIĘ:


Wyżej wymienione kable, przewody, urządzenia:

☒ NADAJĄ SIĘ DO ESKPLOATACJI

☐ NIE NADAJĄ SIĘ DO ESKPLOATACJI

Załącznik:

1.1 Wzorcowanie przyrządu pomiarowego

OSOBY	
POMIAROWIEC <i>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii E)</i> PAWEŁ SZAFRANIEC 249/G-1/E/041/08/22	data, pieczętka i podpis 24.10.2024 
SPRAWDZAJĄCY <i>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii D i Kierownik Robót branży Elektrycznej)</i> ANDRZEJ WÓJCIK 249/G-1/E/039/08/22 249/G-1/D/017/08/22	data, pieczętka i podpis 24.10.2024 

ZDZISŁAW MAZUREK
INŻYNIER ELEKTRYK
 Upr. Nr 54/75 do kierowania,
 nadzorowania, oceniania i projektowania
 sieci i instalacji elektrycznych