

CONFY PARK w BIELSKO BIAŁEJ

PROTOKÓŁ Z BADANIA ZADZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO


NR PROTOKOŁU	260/2024
DATA POMIARU	24.10.2024
NUMER LOKALU	L10
NAZWA LOKALU	MARTES SPORT

WYNIKI BADAŃ WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWYCH

Lp.	Symbol	Nazwa urządzenia lub obwodu	Typ zabezpieczenia	Kontrola testu	In [A]	IΔN [mA]	IΔW [mA]	T _{wym} [ms]	T [ms]	Un [V]	Ocena
1	P1	OŚWIETLENIE	P 304	TAK	40	30	23	40	32	400	POZYTYWNA
2	P2	OŚWIETLENIE	P 304	TAK	40	30	25	40	35	400	POZYTYWNA
3	P3	OŚWIETLENIE	P 304	TAK	40	30	24	40	32	400	POZYTYWNA
4	P4	OŚWIETLENIE	P 304	TAK	40	30	23	40	33	400	POZYTYWNA
5	P5	OŚWIETLENIE	P 304	TAK	40	30	26	40	31	400	POZYTYWNA
6	P6	OŚWIETLENIE	P 304	TAK	40	30	24	40	34	400	POZYTYWNA
7	P7	OŚWIETLENIE	P 304	TAK	40	30	25	40	33	400	POZYTYWNA
	P8	OŚWIETLENIE	P 304	TAK	40	30	25	40	35	400	POZYTYWNA
	P9	OŚWIETLENIE	P 304	TAK	40	30	26	40	31	400	POZYTYWNA
8	P10	UPS	P 302	TAK	40	30	23	40	32	230	POZYTYWNA
9	P11	GNIAZDA 230V	P 304	TAK	40	30	26	40	34	400	POZYTYWNA
10	P12	GNIAZDA 230V	P 304	TAK	40	30	24	40	31	400	POZYTYWNA
11	P13	NAGŁOŚNIENIE	P 302	TAK	40	30	23	40	33	230	POZYTYWNA
12	P14	JEDNOSTKA ZWENĘTRZNA	P 304	TAK	40	30	25	40	32	400	POZYTYWNA
13	P15	WENTYLACJA	P 304	TAK	40	30	25	40	34	400	POZYTYWNA

OZNACZENIA:

Symbol- oznaczenie na rysunku;

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

I_n - znamionowy prąd ciągły;
I_{ΔN} - znamionowy prąd różnicowy;
U_n - napięcie znamionowe wyłącznika;
I_{ΔW} - prąd różnicowy wyzwalający (zmierzony);
T - zmierzony czas zadziałania wyłącznika;
T_{wym} - wymagany czas wyłączenia


TYP I NUMER PRZYRZĄDU POMIAROWEGO - Certyfikat kalibracji urządzenia pomiarowego:

1. MPI - 540, nr seryjny EK4259, CERTYFIKAT KALIBRACJI NR: 2024/EK4259/1
2. _____

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI / UWIERZYTELNIANIA JEST WAZNE OD DNIA: 09.05.2024

Załącznik:

3.1 Wzorcowanie przyrządu pomiarowego

OSOBY	
POMIAROWIEC <i>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii E)</i> PAWEŁ SZAFRANIEC 249/G-1/E/041/08/22	data, pieczętka i podpis 24.10.2024 
SPRAWDZAJĄCY <i>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii D lub Kierownik Robót branży Elektrycznej)</i> ANDRZEJ WÓJCIK 249/G-1/E/039/08/22 249/G-1/D/017/08/22	data, pieczętka i podpis 24.10.2024 FIRMA USŁUGOWA „ELEKTRYK” <i>Andrzej Wójcik</i> ul. Spadzista 3, tel. 604 335 115 43-332 PISARZOWICE NIP 9371498915, REGON 072192555

ZDZISŁAW MAZUREK
 INŻYNIER ELEKTRYK
 Upr. Nr 54/75 do kierowania,
 nadzorowania, oceniania i projektowania
 sieci i instalacji elektrycznych

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**