

## **4 SPIS ZAWARTOŚCI**

**Protokoły pomiarowe**

MEDIA EXPERT, UL. WARSZAWSKA, 43-346

PROTOKÓŁ ZE STATYCZNEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACJI W TYM  
ODPROWADZENIA SKROPLIN Z POMP CIEPŁA

|              |              |
|--------------|--------------|
| NR PROTOKOŁU | 3/24/10/2024 |
| DATA POMIARU | 24.10.2024   |
| NUMER LOKALU | 15           |
| NAZWA LOKALU | MEDIA EXPERT |

INSTALACJA KANALIZACJI ZOSTAŁA WYKONANA Z /RODZAJ I ŚREDNICA RUR/:

PCV 50-110 mm

INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN ZOSTAŁA WYKONANA Z /RODZAJ I ŚREDNICA RUR/:

PCV 32-40

WYNIKI POMIARU PRÓBY CIŚNIENIOWEJ:

Po zamknięciu ujścia kanalizacji wewnętrznej, instalację napełniono wodą. Badanie szczelności instalacji przeprowadzono wodą zimną. Czas trwania próby: 2h.

WYNIK PRÓBY SZCZELNOŚCI:




POZYTYWNY



NEGATYWNY

Po upływie czasu próby nie stwierdzono przecieków i roszenia.

| OSOBY                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BADANIA PRZEPROWADZIŁ</b><br>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia)<br><br><u>Monika Kopycińska</u><br><br>_____ | data, pieczętka i podpis<br><br><b>mgr inż. Monika Natalia Kopycińska</b><br>upr. budowlane do kierowania robotami<br>bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej<br>w zakresie sieci, instalacji i urządzeń<br>ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,<br>wodociągowych i kanalizacyjnych<br>nr ewid. MAZ/0886/WBS/21<br> |
| <b>BADANIA NADZOROWAŁ</b><br>(Kierownik Robót branży Sanitarnej)<br><br><u>Monika Kopycińska</u><br><br>_____         | data, pieczętka i podpis<br><br><b>mgr inż. Monika Natalia Kopycińska</b><br>upr. budowlane do kierowania robotami<br>bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej<br>w zakresie sieci, instalacji i urządzeń<br>ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,<br>wodociągowych i kanalizacyjnych<br>nr ewid. MAZ/0886/WBS/21<br> |

**MEDIA EXPERT, UL. WARSZAWSKA, 43-346 BIELSKO-BIAŁA**  
**PROTOKÓŁ Z PRÓBY PŁUKANIA I CIŚNIENIOWEJ I INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ**

|              |              |
|--------------|--------------|
| NR PROTOKOŁU | 4/24/10/2024 |
| DATA POMIARU | 24.10.2024   |
| NUMER LOKALU | 15           |
| NAZWA LOKALU | MEDIA EXPERT |

INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ ZOSTAŁA WYKONANA Z /RODZAJ I ŚREDNICA RUR/:

PEX 16

**WYNIKI POMIARU PRÓBY CIŚNIENIOWEJ:**

Ciśnienie próby instalacji wody użytkowej – 10 [bar]

Czas trwania próby – 2 [h]

**WYNIK PRÓBY SZCZELNOŚCI:**

☒ POZYTYWNY

☐ NEGATYWNY

**PŁUKANIE INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ:** ☒ WYKONANO

☐ NIE WYKONANO

Stwierdzono, że wypływająca woda z instalacji nie wykazuje zanieczyszczeń i przebarwień.

**UWAGI:**

| OSOBY                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BADANIA PRZEPROWADZIŁ</b><br>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia)<br><br>Monika Kopycińska | data, pieczętka i podpis<br><br>mgr inż. Monika Natalia Kopycińska<br>upr. budowlane do kierowania robotami<br>bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej<br>w zakresie sieci, instalacji i urządzeń<br>ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,<br>wodociągowych i kanalizacyjnych<br>nr ewid. MAZ/0886/WBS/21 |
| <b>BADANIA NADZOROWAŁ</b><br>(Kierownik Robót branży Sanitarnej)<br><br>Monika Kopycińska         | data, pieczętka i podpis<br><br>mgr inż. Monika Natalia Kopycińska<br>upr. budowlane do kierowania robotami<br>bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej<br>w zakresie sieci, instalacji i urządzeń<br>ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,<br>wodociągowych i kanalizacyjnych<br>nr ewid. MAZ/0886/WBS/21 |