

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 10A/23



1. Produkt: Rodzina opraw oświetlenia awaryjnego
2. Nazwa i adres producenta: TM Technologie Sp. z o.o.
Morawica 355, 32-084 Morawica, Polska
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:
 - Typ: TM.ONTEC S ...
 - Seria: Od numeru partii 0010081xxx
 - PKWiU: 27.40.30

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Nr dyrektywy / obowiązuje	Nazwa dyrektywy i nr Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2014/35/UE / 20.04.2016	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD). Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 357–374
2014/30/UE / 20.04.2016	Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79–106
2011/65/UE / 03.01.2013	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS2) Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88–110
2015/863/UE / 22.07.2019	Dyrektywa delegowana zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE Dz.U. L 137 z 4.6.2015, str. 10–12
2017/2102/UE / 13.06.2019	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE. Dz.U. L 305 z 21.11.2017, str. 8–11

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN IEC 60598-1:2021-07/A11:2022-12
 PN-EN 60598-2-2:2012
 PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08
 PN-EN 61347-1:2015-09
 PN-EN 61347-2-7:2012/A1:2019-11
 PN-EN 61347-2-13:2015-04 /A1:2017-07
 PN-EN IEC 62031:2020-08
 PN-EN 62471:2010
 PN-EN IEC 55015:2019-11/A11:2020-07
 PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04
 PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10
 PN-EN 61547:2009
 PN-EN 62034:2012
 PN-EN IEC 63000:2019-01



PN-EN 1838:2013-11
 PN-EN 50172:2005

7. Informacje dodatkowe:

Podpisano w imieniu: TM Technologie sp. z o.o.

Miejsce i data wydania: Morawica, 2023-10-20

Imię i nazwisko, stanowisko, podpis:

Maciej Żółciński Członek Zarządu Board Member 	Tomasz Kaczor Członek Zarządu Board Member 
--	--

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustrońska 23 43-460 Wisła
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359

EU DECLARATION OF CONFORMITY No 10A/23



1. Product: Emergency lighting fittings
2. Name and address of the manufacturer: TM Technologie Sp. z o.o.
Morawica 355, 32-084 Morawica, Poland
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
 - Type: TM.ONTEC S ...
 - Series: From batch number 0010081xxx

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Reference number / Date of effect	Title and Official Journal of the EU number
2014/35/EU / 20.04.2016	Low Voltage Directive (LVD). OJ L 96, 29.3.2014, p. 357-374
2014/30/EU / 20.04.2016	EMC Directive (EMC). OJ L 96, 29.3.2014, p. 79-106
2011/65/EU / 03.01.2013	Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS2). OJ L 174, 1.7.2011, p. 88-110
2015/863/EU / 22.07.2019	Delegated directive amending Annex II to Directive 2011/65/EU OJ L 137, 4.6.2015, p. 10-12
2017/2102/EU / 13.06.2019	Directive amending Directive 2011/65/EU OJ L 305, 21.11.2017, p. 8-11

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
 EN 60598-2-2:2012
 EN 60598-2-22:2014/A1:2020
 EN 61347-1:2015
 EN 61347-2-7:2012/A1:2019
 EN 61347-2-13:2014/A1:2017
 EN IEC 62031:2020
 EN 62471:2008
 EN IEC 55015:2019/A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019
 EN 61000-3-3:2013/A1:2019
 EN 61547:2009
 EN 62034:2012
 EN IEC 63000:2018

EN 1838:2013
 EN 50172:2004


7. Additional information:

Signed for and on behalf of: TM Technologie sp. z o.o.


Place and date of issue: Morawica, 2023-10-20

Name, function, signature:

Maciej Żółciński
Board Member



Tomasz Kaczor
Board Member



**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustrońska 23 43-460 Wiśła
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRŚ: 0000713359

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.10A/23



1. Výrobek: Svítidla pro nouzové osvětlení
2. Jméno a adresa výrobce: TM Technologie Sp. z o.o.
Morawica 355, 32-084 Morawica, Polska
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
4. Předmět prohlášení:

Typ:	TM.ONTEC S ...
Série:	Z čísla šarže 0010081xxx

5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Číslo směrnice / Účinnost od	Název směrnice a Úřední věstník Evropské unie
2014/35/EU / 20.04.2016	Směrnice o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (LVD). L 96 z 29.3.2014, s. 357–374
2014/30/EU / 20.04.2016	Směrnice o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (EMC). L 96 z 29.3.2014, s. 79–106
2011/65/EU / 03.01.2013	Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS2). L 174 z 1.7.2011, s. 88–110
2015/863/EU / 22.07.2019	Směrnice v přenesené pravomoci kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU L 137, 4.6.2015, s. 10–12
2017/2102/EU / 13.06.2019	Směrnice kterou se mění směrnice 2011/65/EU L 305, 21.11.2017, s. 8–11

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
 EN 60598-2-2:2012
 EN 60598-2-22:2014/A1:2020
 EN 61347-1:2015
 EN 61347-2-7:2012/A1:2019
 EN 61347-2-13:2014/A1:2017
 EN IEC 62031:2020
 EN 62471:2008
 EN IEC 55015:2019/A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019
 EN 61000-3-3:2013/A1:2019
 EN 61547:2009
 EN 62034:2012
 EN IEC 63000:2018



EN 1838:2013
 EN 50172:2004

7. Další informace:

Podepsáno za a jménem: TM Technologie sp. z o.o.

Místo a datum vydání: Morawica, 2023-10-20

Jméno, funkce, podpis:

Maciej Żółciński Jednatel, Board Member 	Tomasz Kaczor Jednatel, Board Member 
--	--

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustrońska 23 43-460 Wista
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE č.10A/23



1. Typ výrobku: Svietidla pro núdzové osvetlenie
2. Meno a adresa výrobcu: TM Technologie Sp. z o.o.
Morawica 355, 32-084 Morawica, Polska
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
4. Predmet vyhlásenia:
Typ: TM.ONTEC S ...
Série: Z čísla šarže 0010081xxx

5. Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Číslo smernice / Účinnosť od	Názov smernice a Úradný vestník Európskej únie
2014/35/EÚ / 26.04.2014	Smernica o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (LVD). L 96 z 29.3.2014, s. 357–374
2014/30/EÚ / 26.04.2014	Smernica o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC). L 96 z 29.3.2014, s. 79–106
2011/65/EÚ / 08.07.2011	Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS2). L 174 z 1.7.2011, s. 88–110
2015/863/EÚ / 22.07.2019	Delegovaná smernica ktorou sa mení príloha II k smernici 2011/65/EÚ L 137, 4.6.2015, s. 10–12
2017/2102/EÚ / 13.06.2019	Smernica ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ L 305, 21.11.2017, s. 8–11

6. Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
 EN 60598-2-2:2012
 EN 60598-2-22:2014/A1:2020
 EN 61347-1:2015
 EN 61347-2-7:2012/A1:2019
 EN 61347-2-13:2014/A1:2017
 EN IEC 62031:2020
 EN 62471:2008
 EN IEC 55015:2019/A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019
 EN 61000-3-3:2013/A1:2019
 EN 61547:2009
 EN 62034:2012
 EN IEC 63000:2018



EN 1838:2013
 EN 50172:2004

7. Doplnujúce informácie:

Podpísané za a v mene: TM Technologie sp. z o.o.

Miesto a dátum vydania: Morawica, 2023-10-20

Meno, funkcia, podpis:

Maciej Żółciński Jednatel', Board Member 	Tomasz Kaczor Jednatel', Board Member 
---	---

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustroniska 23 43-460 Wisła
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359

UK DECLARATION OF CONFORMITY No 10A/23



1. Product: Emergency lighting fittings
2. Name and address of the manufacturer: TM Technologie Sp. z o.o.
Morawica 355, 32-084 Morawica, Poland
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
- Type: TM.ONTEC S...
- Series: From batch number 0010074xxx

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant United Kingdom legislation:

Reference number / Date of effect	Title
2016 No. 1101	Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
2016 No. 1091	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
2015 No. 863	Delegated directive amending Annex II to Directive 2011/65/EU
2017 No. 210	Directive amending Directive 2011/65/EU

6. References to the relevant standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

BS EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
BS EN 60598-2-2:2012
BS EN 60598-2-22:2014+A1:2020
BS EN 61347-1:2015
BS EN 61347-2-7:2012+A1:2019
BS EN 61347-2-13:2014/A1:2017
BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019
BS EN 62471:2008
BS EN IEC 55015:2019/A11:2020
BS EN IEC 61000-3-2:2019
BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019
BS EN 61547:2009
BS EN 62034:2012
BS EN IEC 63000:2018

BS EN 1838:2013
BS EN 50172:2004


7. Additional information:

Signed for and on behalf of: TM Technologie sp. z o.o.

Place and date of issue: Morawica, 2023-10-20

Name, function, signature:

Maciej Żółciński
Board Member



Tomasz Kaczor
Board Member



**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 28 43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4662/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

TM Technologie Sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TM.ONTEC S

Odmiany oprawy podane zostały na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

TM Technologie Sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

w zakładzie produkcyjnym:

TM Technologie Sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 6389/2021 z dnia 29.12.2021 r. oraz wniosek o zmianę dopuszczenia nr 7158/2023 z dnia 18.08.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 3421196.50 z dnia 14.01.2022 r. wykonanych w DEKRA Testing and Certification GmbH, sprawozdanie z badań nr 2236226.51 z dnia 09.04.2019 r. wykonanych w DEKRA Certification B.V. oraz sprawozdanie z badań nr 690/BA/20 z dnia 16.04.2021 r., nr 81/BA/22 z dnia 13.05.2022 r. i nr 1655/BA/23 z dnia 15.02.2024 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4662/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres ważności świadectwa:

od 24.04.2024 r.

do 02.06.2027 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**
TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustronńska 23 43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

Józefów, dnia: 24 kwietnia 2024 r.

Strona 1/3

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4662/2022 z dnia 03.06.2022 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4662/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TM.ONTEC S w odmianach:

Typ	Model	Wersja (w)
TM.ONTEC S	M1U 180 M w M1U 180 NM w C1U (W1U, F1U) 180 M w C1U (W1U, F1U) 180 NM w M1U 101 NM w M1U 301 NM w	ST
	M1 101 M w M1 301 M w M2 102 M w M2 302 M w	ST AT
	M1X 60/180 M/NM w M1 60 M/NM w M1 180 M/NM w C1X(W1X, F1X) 60/180 M/NM w C1(W1,F1) 60 M/NM w C1(W1,F1) 180 M/NM w	ST AT DATA 2 DATA 2 RADIO
	M2 302 M(NM) w M2 102 M(NM) w COLD M2 302 M(NM) w COLD C1(W1,F1) 302 M(NM) w C1(W1,F1) 102 M(NM) w COLD C1(W1,F1) 302 M(NM) w COLD M5(C2,W2,F2) 105 M(NM) w M5(C2,W2,F2) 305 M(NM) w M5(C2,W2,F2) 105 M(NM) w COLD M5(C2,W2,F2) 205 M(NM) w COLD E1P 101 M(NM) w E1P 301 M(NM) w E1P 101 M(NM) w COLD E1P 301 M(NM) w COLD	ST AT DATA DATA 2 DATA 3 DATA 2 RADIO DATA 3 RADIO DALI DALI-2
	M2 02 w C1(W1,F1) 02 w M5 05 w C2(W2,F2) 05 w E1P 01 w M1 w C1(W1,F1) w M1 24V w M1 48V w	CB CB+ CBA CBM CB

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 24 kwietnia 2024 r.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET/INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 33 43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

Strona 2/3

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4662/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TM.ONTEC S

Odmiany oprawy podane zostały na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

	TM.ONTEC S	
Typ	Z – zasilana centralnie (wykonania: CB, CB+, CBA, CBM)	X – z własnym zasilaniem (wykonania: ST, AT, DATA, DATA 2, DATA 3, DATA 2 RADIO, DATA 3 RADIO, DALI, DALI-2)
Tryb pracy	0 – zasilana nieciągłe; 1 – zasilana ciągle;	0 – zasilana nieciągłe 1 – zasilana ciągle
Urządzenia	G – wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa (opcjonalnie)	A – zawiera urządzenie testujące (wykonania: AT, DATA, DATA 2, DATA 3, DATA 2 RADIO, DATA 3 RADIO, DALI, DALI-2); G – wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa (opcjonalnie);
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 – 1 godzina; 120 – 2 godziny; 180 – 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	210÷250V AC 50÷60Hz, 186÷254V DC; 19÷27V AC, 20,5÷40V DC (wykonanie: M1 24V); 38÷55V AC, 38÷72V DC (wykonanie: M1 48V);	210÷250V AC 50÷60Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II III (wykonania: M1 24V, M1 48V)	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP44 IP65 – po zastosowaniu uszczelki pomiędzy korpusem a kloszem IP67 – po zastosowaniu akcesorium OS10	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	tak	
Sposób zamocowania	nabudowywana – bez użycia akcesoriów lub przy pomocy akcesoriów OS02, OS04, OS05, OS10, OS12, OS13, OS14; wbudowywana – przy użyciu akcesoriów UN00, OS07, OS10; zwieszakowa – przy pomocy akcesorium OS03 z linką lub rurką;	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	
Odmiany w wykonaniu DATA, DATA 2, DATA 3, DATA 2 RADIO, DATA 3 RADIO, DALI, DALI-2, DALI-3 (własne zasilanie) są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC2:2016-07+AC3:2016-11+A1:2020-08,
- PN-EN IEC 60598-1:2021-07.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 24 kwietnia 2024 r.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustronna 23 43-460 Wiśla
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

Strona 3/3

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4662/2022 z dnia 03.06.2022 r.