



redkom systemy elewacyjne	FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL13
			REWIZJA: 01
PROJEKT:	REDKOM PARK Bielsko	DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	0 18.06.2024
INWESTOR:	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		1 25.06.2024
GENERALNY WYKONAWCA:			2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA			
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty			
INFORMACJE PODSTAWOWE			
BRANŻA:	ŚLUSARKA ALUMINIOWA	MIEJSCE WBUDOWANIA:	WITRYNA 9
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:	44.2 TH/16Ar/6 ESG/14Ar/55.2 TH ONE WITRYNA 9 pomiędzy osiami K" i M'	NAZWA HANDLOWA:	WITRYNA 9
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA			
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	44.2 TH/16Ar/6 ESG/14Ar/55.2 TH ONE WITRYNA 9 pomiędzy osiami K" i M
Producent (nazwa, adres, www, tel)	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	PPHU BUKOWIEC Kobylec 144, 32-740 Łapanów
Parametry i kwalifikacje techniczne	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	DWU Nr 2715
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE			
ZAŁĄCZNIKI:	1 DWU Nr 2715 2 OBŁOCZENIA CIEPLNE PASADA + DRZWI 3 4 5		
CZĘŚĆ FORMALNA			
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):			
FIRMA:	PPHU BUKOWIEC	DATA:	25.06.2024
NAZWISKO:	Marek Trojan	PODPIS:	
STANOWISKO:	Kierownik robót	NIP 668-174-531-07 REG. 652728344 Tel/fax (14) 613 42 03 kom. 508 440 904	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.			
ZATWIERDZENIE - STATUS			
PROJEKTANT:	☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano		
UWAGI			

Wbudowano na obiekcie... *el. Włoszakowski BO*

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

Należy wpisać szklenie w tym zakresie do pliku z obliczeniami izolacyjności cieplnej (aktualne obliczenia uwzględniają inne szkło).

DATA: 26.06.2024

Inspektor nadzoru robót bud.

Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Upr. Bud. nr LOD/2572/WOK/15

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Wbudowano na obiekcie ul. Nowsewoska 180

Marek Trzaskan
KIEROWNIK ROBÓT