



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5107/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24
03-228 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania
urządzeniami przeciwpożarowymi – siłownik liniowy typu K 600 G, K 600 F,
K 600 T (Solo i Syncro)

produkowany przez:

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg, Republika Federalna Niemiec

w zakładzie produkcyjnym:

Aumüller Aumatic GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten, Republika Federalna Niemiec

spełnia wymagania:

pkt. 12.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85,
poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7072/2023 z dnia 22.06.2023 r.
2. Sprawozdania z badań nr 6149/BA/12 z dnia 08.03.2013 r., nr 838/BA/18 z dnia 25.05.2018 r. wraz z poprawką z dnia 07.08.2018 r. i nr 959/BA/21 z dnia 01.07.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej – BA CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr 20-001708-PR01 (PB-A04-01-de-01) z dnia 09.11.2020 r. wykonanych w ift Rosenheim GmbH.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5107/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres ważności świadectwa:

od 06.10.2023 r. do 05.10.2028 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Marek Trojan
KIEROWNIK ROBOT

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Józefów, dnia: 6 października 2023 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5107/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu K 600 G, K 600 F, K 600 T (Solo i Syncro)**

Odmiana:	K 600 G	K 600 F	K 600 T
Typ:	B – do systemów oddymiania i przewietrzania		
Znamionowe napięcie zasilania:	24 V DC		
Pobór prądu:	maks. 1,4 A		
Kąt otwarcia:	0 ÷ 93°		
Siła otwierania / zamykania:	600 N / 600 N	600 N / 600 N	600 N / 200 N
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę:	IP 33C		
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak		
Wyzwalacz termiczny:	nie		
Zakres temperatur pracy:	-25 °C ÷ +55 °C		
Wymiary:	452 x 86 x 40 [mm] (długość ramienia 434 mm)	421 x 86 x 40 [mm] (długość ramienia 374 mm)	421 x 98,5 x 40 [mm] (z ramieniem o długości 265 mm) 423 x 98,5 x 40 [mm] (z ramieniem o długości 403 mm)
Materiał obudowy:	metal		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

- Dane techniczne wyrobu zamieszczone w powyższej tabeli dotyczą pojedynczej wersji urządzenia (Solo).
- Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 6 października 2023 r.

Marek Stojan
KIEROWNIK ROBOT

**DOKUMENTACJA
WYKONAWCZA**